

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000209592951 от 27.02.2024

Статус Завершено

мероприятия:

Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ

Контрольный(над СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

зорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 23.02.2024
Сертификат: 33 52 07 45 67 40 22 35 29 20 60 84 52 72 70 18
57 78 48 7
Выдан: Казначейство России
Владелец: Шибаев Василий Александрович, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 22.12.2022 по 16.03.2024

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 27.02.2024 **Дата окончания:** 27.02.2024

Место проведения профилактического мероприятия: 601446, обл. Владимирская, р-н Вязниковский, г. Вязники, ул. Ефимьево, д 2а

Форма проведения профилактического мероприятия: Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Постановление 336) Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, принятое после 10 марта 2022 года и согласованное с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации
Номер поручения: ДГ-П4-4651
Дата поручения: 15.02.2024

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Профилактическое мероприятие № 33240061000209592951 от 27.02.2024

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3303007554

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033300004693

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 33,
Владимирская область, ВЯЗНИКОВСКИЙ, ГОРОД ВЯЗНИКИ,

Адрес места нахождения: 601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ,
УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,

ОКВЭД:

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Местонахождение: 601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,
Тип объекта: Производственные объекты
Вид объекта: помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
Подвид объекта: помещения, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
Категория риска: средний риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Шibaев Василий Александрович главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
2. Рябов Александр Николаевич главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
3. Журавлева Алена Андреевна государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

Профилактическое мероприятие № 33240061000209592951 от 27.02.2024

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

4. Козлов Юрий Алексеевич государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 4, Статья 82, Глава 19
Содержание требования: Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Пункт 1, Часть 1, Статья 6, Глава 1
Содержание требования: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
3. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 1, Статья 60, Глава 14
Содержание требования: Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
4. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 2, Статья 83, Глава 19
Содержание требования: Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приводить к увеличению площади пожара вследствие разлива, разбрызгивания или распыления горючих материалов и к выделению горючих и токсичных газов.
5. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Пункт 1, Часть 1, Статья 83, Глава 19

Профилактическое мероприятие № 33240061000209592951 от 27.02.2024

Содержание требования: Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом помещении.

Содержание требования: Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом здании.

Содержание требования: Автоматические установки пожаротушения должны быть обеспечены расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для ликвидации пожара в защищаемом сооружении.

6. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 1, Статья 83, Глава 19

Содержание требования: Автоматические установки пожаротушения должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Содержание требования: Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

7. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 4, Статья 83, Глава 19

Содержание требования: Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противоподной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

8. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 1, Статья 86, Глава 19

Содержание требования: Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения.

9. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 3, Статья 86, Глава 19

Содержание требования: Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Содержание требования: Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

10. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 2, Статья 86, Глава 19

Содержание требования: Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей

Профилактическое мероприятие № 33240061000209592951 от 27.02.2024

пожаротушения.

11. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 2, Статья 60, Глава 14
Содержание требования: Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.
12. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2021-09-01 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», 1464, Пункт 3
Содержание требования: Объекты защиты (сооружения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения сооружений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 2 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Содержание требования: Объекты защиты (здания) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 1 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Содержание требования: Объекты защиты (помещения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Содержание требования: Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Электронная почта
Дата уведомления: 19.02.2024
Примечания: отправлено
2. Способ уведомления: ЕПГУ
Дата уведомления: 24.02.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Профилактическое мероприятие

№ 33240061000209592951 от 27.02.2024

Результат профилактического мероприятия: К объекту надзора предъявляются требования по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, предусмотренных в том числе: Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Положением о государственном пожарном надзоре в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а также перечнем документов утвержденных распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия», Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" и приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 февраля 2023 г. № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"».

В рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия: инспекционный визит; рейдовый осмотр; документарная проверка; выездная проверка. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся: наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование.

В соответствии с требованиями Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», объекты надзора делятся по категориям риска. Отнесение объектов надзора к категориям риска (изменении категории риска на более низкую категорию) осуществляется на основании решения руководителя (заместителя руководителя или руководителя структурного подразделения территориального органа) соответствующего территориального органа.

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении контролируемых лиц в зависимости от присвоенной категории риска объекту надзора осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в год; для категории высокого риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 2 года; для категории значительного риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 3 года; для категории среднего риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 5 лет; для категории умеренного риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 6 лет. В отношении объектов, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Основанием для включения планового контрольного (надзорного) мероприятия в план

Профилактическое мероприятие № 33240061000209592951 от 27.02.2024

контрольного (надзорного) мероприятия установленной периодичности с даты ввода объекта надзора в эксплуатацию, либо окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия.

Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктами 1,3 – 6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Также предусмотрены следующие виды профилактических мероприятий: информирование, объявление предостережения, консультирование, профилактический визит, обобщение правоприменительной практики.

Проведение обязательных профилактических визитов предусматривается в отношении объектов надзора, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, а также в отношении объектов, на которых осуществляется деятельность в сфере дошкольного и общего образования, детских лагерей, предоставления социальных услуг с обеспечением проживания, оказание стационарной и санаторно–курортной медицинской помощи вне зависимости от привесной категории риска не позднее чем в течение одного года с даты получения информации о начале осуществления их деятельности либо вводе объекта в эксплуатацию.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом, от 22.07.2008 N 123–ФЗ (далее — Технический регламент), а также одного из следующих условий:

- 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента;
- 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом;
- 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно–технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
- 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
- 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7, статьи 6 Технического регламента.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69–ФЗ «О пожарной безопасности» Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в

**Профилактическое мероприятие
№ 33240061000209592951 от 27.02.2024**

Выше указанные лица, а также иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000209593137 от 27.02.2024

Статус Завершено

мероприятия:

Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ

Контрольный(над СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

зорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 23.02.2024
Сертификат: 33 52 07 45 67 40 22 35 29 20 60 84 52 72 70 18
57 78 48 7
Выдан: Казначейство России
Владелец: Шибаев Василий Александрович, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 22.12.2022 по 16.03.2024

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 27.02.2024 **Дата окончания:** 27.02.2024

Форма проведения профилактического мероприятия: Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Постановление 336) Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, принятое после 10 марта 2022 года и согласованное с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации
Номер поручения: ДГ-П4-4651
Дата поручения: 15.02.2024

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3303007554

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033300004693

Профилактическое мероприятие № 33240061000209593137 от 27.02.2024

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 33,
Владимирская область, ВЯЗНИКОВСКИЙ, ГОРОД ВЯЗНИКИ,

Адрес места нахождения: 601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ,
УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,

ОКВЭД:

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Тип объекта: Производственные объекты

Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Категория риска: высокий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Шibaев Василий Александрович главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
2. Рябов Александр Николаевич главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
3. Козлов Юрий Алексеевич государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора
4. Журавлева Алена Андреевна государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов

Профилактическое мероприятие № 33240061000209593137 от 27.02.2024

(отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 4, Статья 82, Глава 19
Содержание требования: Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
2. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Пункт 1, Часть 1, Статья 6, Глава 1
Содержание требования: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
3. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 1, Статья 60, Глава 14
Содержание требования: Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
4. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 2, Статья 60, Глава 14
Содержание требования: Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.
5. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 1, Статья 82, Глава 19
Содержание требования: Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать категории и группе горючей смеси. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Содержание требования: Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Содержание требования: Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения систем

Профилактическое мероприятие № 33240061000209593137 от 27.02.2024

противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны предусматриваться автономные резервные источники электроснабжения. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

6. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 2, Статья 82, Глава 19
Содержание требования: Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
7. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Пункт 1, Часть 1, Статья 84, Глава 19
Содержание требования: Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.
8. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 3, Статья 86, Глава 19
Содержание требования: Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
Содержание требования: Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
9. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 2, Статья 86, Глава 19
Содержание требования: Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения.
10. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 1, Статья 86, Глава 19
Содержание требования: Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения.
11. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2021-09-01 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», 1464, Пункт 3
Содержание требования: Объекты защиты (сооружения) оснащаются автоматическими

Профилактическое мероприятие № 33240061000209593137 от 27.02.2024

установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения сооружений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 2 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Содержание требования: Объекты защиты (здания) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 1 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Содержание требования: Объекты защиты (помещения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Содержание требования: Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Электронная почта
Дата уведомления: 19.02.2024
Примечания: отправлено
2. Способ уведомления: ЕПГУ
Дата уведомления: 24.02.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Профилактическое мероприятие

№ 33240061000209593137 от 27.02.2024

Результат профилактического мероприятия: К объекту надзора предъявляются требования по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, предусмотренных в том числе: Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Положением о государственном пожарном надзоре в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а также перечнем документов утвержденных распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия», Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" и приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 февраля 2023 г. № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"».

В рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия: инспекционный визит; рейдовый осмотр; документарная проверка; выездная проверка. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся: наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование.

В соответствии с требованиями Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», объекты надзора делятся по категориям риска. Отнесение объектов надзора к категориям риска (изменении категории риска на более низкую категорию) осуществляется на основании решения руководителя (заместителя руководителя или руководителя структурного подразделения территориального органа) соответствующего территориального органа.

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении контролируемых лиц в зависимости от присвоенной категории риска объекту надзора осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в год; для категории высокого риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 2 года; для категории значительного риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 3 года; для категории среднего риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 5 лет; для категории умеренного риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 6 лет. В отношении объектов, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Основанием для включения планового контрольного (надзорного) мероприятия в план

Профилактическое мероприятие № 33240061000209593137 от 27.02.2024

контрольного (надзорного) мероприятия установленной периодичности с даты ввода объекта надзора в эксплуатацию, либо окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия.

Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктами 1,3 – 6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Также предусмотрены следующие виды профилактических мероприятий: информирование, объявление предостережения, консультирование, профилактический визит, обобщение правоприменительной практики.

Проведение обязательных профилактических визитов предусматривается в отношении объектов надзора, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, а также в отношении объектов, на которых осуществляется деятельность в сфере дошкольного и общего образования, детских лагерей, предоставления социальных услуг с обеспечением проживания, оказание стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи вне зависимости от привесной категории риска не позднее чем в течение одного года с даты получения информации о начале осуществления их деятельности либо вводе объекта в эксплуатацию.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом, от 22.07.2008 N 123–ФЗ (далее — Технический регламент), а также одного из следующих условий:

- 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента;
- 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом;
- 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
- 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
- 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7, статьи 6 Технического регламента.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69–ФЗ «О пожарной безопасности» Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в

**Профилактическое мероприятие
№ 33240061000209593137 от 27.02.2024**

Выше указанные лица, а также иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000209710327 от 07.03.2024

Статус Завершено

мероприятия:

Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ

Контрольный(над СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

зорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 07.03.2024
Сертификат: 20 83 12 81 09 06 69 23 19 26 83 79 02 32 67 10
44 21 46 8
Выдан: Казначейство России
Владелец: Рябов Александр Николаевич, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 13.03.2023 по 05.06.2024

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 07.03.2024 **Дата окончания:** 07.03.2024

Форма проведения профилактического мероприятия: Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (Постановление 336)
Профилактический визит, не предусматривающий возможность отказа, по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, согласованному с Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации – Руководителем Аппарата Правительства Российской Федерации

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3303007554

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033300004693

**Профилактическое мероприятие
№ 33240061000209710327 от 07.03.2024**

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 33,
Владимирская область, ВЯЗНИКОВСКИЙ, ГОРОД ВЯЗНИКИ,

Адрес места нахождения: 601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ,
УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,

ОКВЭД:

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Тип объекта: Производственные объекты

Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Категория риска: высокий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Шибаев Василий Александрович главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
2. Рябов Александр Николаевич главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
3. Козлов Юрий Алексеевич государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Профилактическое мероприятие № 33240061000209710327 от 07.03.2024

4. Журавлева Алена Андреевна государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Пункт 1, Часть 1, Статья 6, Глава 1
Содержание требования: Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента
2. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 2, Статья 60, Глава 14
Содержание требования: Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.
3. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 1, Статья 60, Глава 14
Содержание требования: Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
4. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 2, Статья 82, Глава 19
Содержание требования: Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций
5. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 1, Статья 83, Глава 19
Содержание требования: Автоматические установки пожаротушения должны монтироваться

Профилактическое мероприятие № 33240061000209710327 от 07.03.2024

в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

Содержание требования: Автоматические установки пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

6. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 4, Статья 83, Глава 19

Содержание требования: Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, приборы управления установками пожаротушения, технические средства управления системой противоподной защиты, инженерным и технологическим оборудованием. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

7. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 5, Статья 83, Глава 19

Содержание требования: Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установок.

8. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 1, Статья 89, Глава 19

Содержание требования: Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

9. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 3, Статья 89, Глава 19

Содержание требования: Эвакуационные выходы должны вести из помещений первого, подвального или цокольного этажа наружу: непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор, холл (рекреационную площадку) и лестничную клетку.

Содержание требования: Эвакуационные выходы должны вести из помещений любого этажа, кроме первого, подвального и цокольного: непосредственно на лестничную клетку при условиях, установленных нормативными документами по пожарной безопасности; непосредственно наружу или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно либо через холл (рекреационную площадку) на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (на рекреационную площадку), фойе, имеющие выход непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; на эксплуатируемую кровлю или специально оборудованный участок кровли, который ведет на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа, в том числе через коридор.

Содержание требования: Эвакуационные выходы могут вести в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в пунктах 1 и 2 статьи 89 Технического регламента.

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000209710327 от 07.03.2024

10. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Пункт 1, Часть 1, Статья 84, Глава 19
Содержание требования: Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться подачей световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей.
11. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 2, Статья 84, Глава 19
Содержание требования: Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и сооружений планах эвакуации людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
12. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 2, Статья 86, Глава 19
Содержание требования: Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения.
13. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 3, Статья 86, Глава 19
Содержание требования: Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.
14. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2008-07-22 №123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 123-ФЗ, Часть 1, Статья 86, Глава 19
Содержание требования: Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожаротушения.
15. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2021-09-01 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», 1464, Пункт 3
Содержание требования: Объекты защиты (помещения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения помещений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 3 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Содержание требования: Объекты защиты (сооружения) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения сооружений системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 2 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
Содержание требования: Объекты защиты (здания) оснащаются автоматическими

Профилактическое мероприятие № 33240061000209710327 от 07.03.2024

установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения зданий системой пожарной сигнализации и автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 1 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Содержание требования: Объекты защиты (оборудование) оснащаются автоматическими установками пожаротушения и системой пожарной сигнализации в соответствии с критериями оснащения оборудования автоматическими установками пожаротушения согласно приложению № 4 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Электронная почта
Дата уведомления: 28.02.2024
Примечания: отправлено
2. Способ уведомления: ЕПГУ
Дата уведомления: 08.03.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Профилактическое мероприятие

№ 33240061000209710327 от 07.03.2024

Результат профилактического мероприятия: К объекту надзора предъявляются требования по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, предусмотренных в том числе: Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ, Положением о государственном пожарном надзоре в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", а также перечнем документов утвержденных распоряжением Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р «Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия», Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" и приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 февраля 2023 г. № 318 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"».

В рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора при взаимодействии с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные (надзорные) мероприятия: инспекционный визит; рейдовый осмотр; документарная проверка; выездная проверка. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся: наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование.

В соответствии с требованиями Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», объекты надзора делятся по категориям риска. Отнесение объектов надзора к категориям риска (изменении категории риска на более низкую категорию) осуществляется на основании решения руководителя (заместителя руководителя или руководителя структурного подразделения территориального органа) соответствующего территориального органа.

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении контролируемых лиц в зависимости от присвоенной категории риска объекту надзора осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в год; для категории высокого риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 2 года; для категории значительного риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 3 года; для категории среднего риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 5 лет; для категории умеренного риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 6 лет. В отношении объектов, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Основанием для включения планового контрольного (надзорного) мероприятия в план

Профилактическое мероприятие № 33240061000209710327 от 07.03.2024

контрольного (надзорного) мероприятия установленной периодичности с даты ввода объекта надзора в эксплуатацию, либо окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия.

Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, за исключением внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия, осуществляется по основаниям, предусмотренным пунктами 1,3 – 6 части 1 и частью 3 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248–ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Также предусмотрены следующие виды профилактических мероприятий: информирование, объявление предостережения, консультирование, профилактический визит, обобщение правоприменительной практики.

Проведение обязательных профилактических визитов предусматривается в отношении объектов надзора, отнесенных к категориям чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска, а также в отношении объектов, на которых осуществляется деятельность в сфере дошкольного и общего образования, детских лагерей, предоставления социальных услуг с обеспечением проживания, оказание стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи вне зависимости от привесной категории риска не позднее чем в течение одного года с даты получения информации о начале осуществления их деятельности либо вводе объекта в эксплуатацию.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Федеральным законом, от 22.07.2008 N 123–ФЗ (далее — Технический регламент), а также одного из следующих условий:

- 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента;
- 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом;
- 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
- 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;
- 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7, статьи 6 Технического регламента.

В соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69–ФЗ «О пожарной безопасности» Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в

**Профилактическое мероприятие
№ 33240061000209710327 от 07.03.2024**

Выше указанные лица, а также иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В ходе профилактического визита проведена консультация по основным требованиям указанных в разделе XXIII «Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения» правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ О НЕДОПУСТИМОСТИ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА

г. Вязники

«1» мая 2024 г.

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних при организации летнего досуга учащихся в 2024 году на территории загородного оздоровительного лагеря МЗОЛ «Сосновый Бор».

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СанПиН 2.4.3648-20).

В силу ст. 6.3 КоАП РФ нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот до одной тысячи рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена уголовная ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По информации управления образования администрации муниципального образования Вязниковский район от 20.05.2024 № 01-14/220, на базе образовательных учреждений Вязниковского района в летний период 2024 года будет организовано проведение летних лагерей.

Межрайонной прокуратурой проведена проверка 22.05.2024 совместно с Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области в Вязниковском и

Гороховецком районах и ОНД и ПР по Вязниковскому и Гороховецкому районам результатам которой установлено, что в настоящее время в лагере проводятся подготовительные работы к открытию лагеря, аккарицидная обработка запланирована на 02.06.2024, проводится работа по укомплектованию оборудования пещеблока.

Руководствуясь ст. 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений.

На основе п. 70 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

✓ Также проведенной проверкой установлено, что не обеспечены первичные меры пожарной безопасности, в границах МЗОЛ «Сосновый бор» минерализованная полоса опашки в целях исключения возможности переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения требует обновления. Не обеспечены первичные меры пожарной безопасности, в границах МЗОЛ «Сосновый бор» не в полном объеме обеспечивается очистка лагеря общего пользования, от горючих отходов, мусора и сухой растительности.

Невыполнение указанных требований законодательства, может повлечь причинение вреда жизни и здоровью учащихся образовательной организации и как следствие административную и уголовную ответственность.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДОСТЕРЕГАЮ:

Директора МЗОЛ «Сосновый Бор» Гордеева Сергея Геннадьевича о недопустимости нарушений федерального законодательства и разъясняя, что за

их совершение возможно привлечение к ответственности (в том числе, по ст. 6.3, 20.4 КоАП РФ и ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Данное предостережение Вы вправе обжаловать в суд или вышестоящему прокурору.

Заместитель городского прокурора
советник юстиции

А.И Петров

Предостережение мне объявлено, его содержание и право на обжалование вышестоящему прокурору или в суд мне разъяснено.

Настоящее предостережение мне объявлено «22» 05.2024, сущность изложенных в нем требований разъяснена и понятна.

(подпись лица, которому объявлено предостережение)

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240061000210618512 от 24.05.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
дзорный) орган: РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 16.05.2024
Сертификат: 13 11 85 31 55 00 38 18 04 93 78 92 62 82 42 58
11 91 42 1
Выдан: Казначейство России
Владелец: Шibaев Василий Александрович, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 05.03.2024 по 29.05.2025

Общие сведения о КНМ

Контрольный(надзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата начала КНМ: 24.05.2024
Дата окончания КНМ: 06.06.2024

Срок проведения (дней): 10
Вид государственного контроля (надзора): Федеральный
государственный пожарный надзор

Вид КНМ: Выездная проверка

Место вынесения решения: 601441, обл. Владимирская, р-н Вязниковский, г. Вязники, пл.
Соборная, д 2

Номер решения: 2405/004-33/32-В

Дата и время издания решения: 16.05.2024 15:51:00

ФИО должностного лица: Василий Александрович Шibaев

Должность лица, подписавшего акт: главные государственные инспекторы городов
(районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители –
соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных
подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской
Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора, и их заместители

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240061000210618512 от 24.05.2024

Статус: Завершено
Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



Характер КНМ: Внеплановое КНМ

№ п/п	Основание	Дата основания проведения	Текст основания проведения
1.	null Невозможность проведения предыдущей проверки		

Информация о согласовании

Информация об органе прокуратуры:

Владимирская область, Прокуратура Владимирской области

Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Необходимость согласования: Не требует согласования

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

ИНН: 3303007554

ОГРН: 1033300004693

ОКВЭД:

№ п/п	код ОКВЭД	расшифровка ОКВЭД
1.	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых

Информация об Объектах КНМ

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240061000210618512 от 24.05.2024

Статус: Завершено

Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Контрольный(на дзорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ



№ п/п	Местонахождение	Тип объекта	Вид объекта	Подвид объекта	Категория риска	Класс опасности
1.		Производственные объекты	здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности	здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности	высокий риск	
2.	601424, обл. Владимирская, р-н Вязниковский, д. Большевысоково, ул. Школьная, д 1	Производственные объекты	здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности	здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности	высокий риск	

Перечень действий

Обязательные требования, подлежащие проверке

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 29.09.2023
Сертификат: 29 67 18 85 27 88 20 47 81 39 15 50 12 41 02 36
65 69 09 5
Выдан: Казначейство России
Владелец: Данилова Татьяна Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024

Общие сведения о КНМ

Контрольный(надзорный) орган: Управление Роспотребнадзора по Владимирской области

Дата начала КНМ: 20.06.2024
Дата окончания КНМ: 03.07.2024

Срок проведения (дней): 10
Вид государственного контроля (надзора): Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Вид КНМ: Выездная проверка

Место вынесения решения: 601443, Владимирская обл., Вязниковский р-н, г. Вязники, ул. Ленина, д. 30

Номер решения: 48-2

Дата и время издания решения: 15.05.2024 14:30:00

ФИО должностного лица: Шорина Галина Евгеньевна

Должность лица, подписавшего акт: Начальник территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач по городу(ам), району(ам) и на транспорте

Характер КНМ: Плановое КНМ

№ п/п	Основание	Дата основания проведения	Текст основания проведения
1.	null План		

Информация о согласовании

Информация об органе прокуратуры:

Владимирская область, Прокуратура Владимирской области

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Необходимость согласования: Требуется согласования

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

ИНН: 3303007554

ОГРН: 1033300004693

ОКВЭД:

№ п/п	код ОКВЭД	расшифровка ОКВЭД
1.	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых

Информация об Объектах КНМ

№ п/п	Местонахождение	Тип объекта	Вид объекта	Подвид объекта	Категория риска	Класс опасности
1.	601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,	Деятельность и действия	бассейн	бассейн	высокий риск	

Перечень действий

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
	20.06.2024	03.07.2024	
20. 06. 202 4	03.07.2024		20.06.2024
03. 07. 202 4		20.06.2024	03.07.2024

Обязательные требования, подлежащие проверке

Проверочные листы

Проверочный лист: за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности на объектах спорта, бассейнах, аквапарках

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Проводятся ли в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерения с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации?	
Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения?	
Оборудованы ли здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)?	
Установлены ли водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)?	
Исключается ли использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей?	
Обеспечены ли помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Проведено/проводится ли обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет?	
Осуществляются ли при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха?	
Проводится ли микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязненных участков и поверхностей (биопленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)?	
Организуются ли профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °С и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком?	
Устойчивы ли покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств?	
Выполнена ли отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)?	
Не допускается ли скопление мусора на территории земельного участка?	
Проводится ли ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории?	
Организован ли сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками?	
Проводится ли очистка мусоросборников при заполнении не более 2/3 их объема?	
Имеет ли контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие?	
Превышают ли размеры площадки площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны?	
Имеет ли контейнерная площадка подъездной путь?	
Имеет ли контейнерная площадка уклон для отведения талых и дождевых сточных вод?	
Имеет ли контейнерная площадка ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Обеспечено ли нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи?	
Соблюдены ли требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках?	
Предусмотрены ли контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)?	
Обеспечивается ли проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями?	
Не допускается ли промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках?	
Исключена ли возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку, очищается ли контейнерная площадка после погрузки ТКО в мусоровоз (в случае ее загрязнения)?	
Не превышает ли срок временного накопления несортированных ТКО?	
Исключена ли сортировка отходов из мусоросборников на контейнерных площадках?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Соблюдаются ли санитарно–эпидемиологические требования к обращению с отходами производства и потребления?	
Имеется ли на проектную документацию на условия размещения радиоэлектронного средства (далее – РЭС) санитарно–эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и гигиеническим нормативам (в случае размещения на объекте хозяйствующего субъекта РЭС)?	
Имеется ли на оборудовании РЭС в доступном для обозрения месте информация о владельце оборудования, номере и наименовании РЭС, координаты места установки РЭС и адрес места установки (в случае размещения на объекте хозяйствующего субъекта РЭС)?	
Обеспечивается ли проведение производственного контроля ЭМП от РЭС: в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее – один раз в три года (в случае размещения на объекте хозяйствующего субъекта РЭС)?	
Промаркирован ли уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и видов работ?	
Имеет ли инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря?	
Обеспечивается ли по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Проводится ли обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами?	
Отсутствуют ли в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности?	
Проводится ли при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)?	
Обеспечивается ли установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)?	
Обеспечивается ли проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)?	
Обследуются ли системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры, с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов?	
Проводится ли ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)?	
Выполняются ли требования по запрету курения табака в помещениях?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Выполнены ли требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также к порядку его размещения?	
Проходят ли работники предварительные, при поступлении на работу, медицинские осмотры?	
Проходят ли работники периодические медицинские осмотры?	
Обеспечен ли "не допуск" к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?	
Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?	
Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Соответствует ли качество реализуемой (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства: – по показателям качества и безопасности; – по маркировке; – по процедуре подтверждения соответствия продукции требованиям нормативов?	
Имеется ли свидетельство о присвоении гостинице или иному средству размещения категории, предусмотренной системой классификации гостиниц?	
Оборудованы ли ровным твердым покрытием въезды и входы на территорию спортивного объекта?	
Оборудованы ли ровным твердым покрытием дорожки к зданию?	
Оборудованы ли ровным твердым покрытием въезды и входы к хозяйственным постройкам и площадкам?	
Имеется ли наружное искусственное освещение на территории объекта спорта?	
Имеется ли в составе открытых плоскостных объектов спорта необходимый набор вспомогательных помещений?	
Имеются ли оборудованные туалеты, отдельные для мужчин и женщин (или биотуалеты) для зрителей объекта спорта?	
Организованы ли отапливаемые вестибюли?	
Организованы ли гардеробные?	
Организованы ли помещения для отдыха?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Организованы ли помещения для хранения и сушки обуви (лыжных ботинок и ботинок с коньками)?	
Организованы ли туалеты (раздельные для женщин, мужчин)?	
Организована ли комната для хранения уборочного инвентаря в составе вспомогательных помещений лыжных баз и ледовых катков?	
Соответствует ли размещение спортивного зала действующим требованиям?	
Исключено ли размещение спортивных залов для детей в цокольных и подвальных этажах зданий?	
Вход в спортивный зал является изолированным от жилых помещений многоквартирного дома (в случае размещения в нежилых помещениях жилого дома)?	
Имеется ли необходимый набор помещений на объекте спорта?	
Организован ли в здании объектов спорта медицинский пункт, соответствующий санитарным требованиям?	
Материалы для внутренней отделки являются устойчивыми к проведению уборки влажным способом?	
Материалы для внутренней отделки являются устойчивыми к обработке дезинфицирующими средствами?	
Имеется ли естественное освещение в помещениях для занятий спортом?	
Имеется ли искусственное освещение в помещениях для занятий спортом?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Соответствует ли оборудование раздевалок гардеробным санитарным требованиям?	
Количество индивидуальных шкафов соответствует количеству людей, которые могут одновременно заниматься на спортивном объекте?	
Оборудованы ли здания объектов спорта системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения и канализацией?	
Обеспечиваются ли холодным водоснабжением помещения объектов спорта?	
Обеспечиваются ли холодным водоснабжением помещения столовой?	
Обеспечиваются ли холодным водоснабжением буфетные?	
Обеспечиваются ли горячим водоснабжением душевые?	
Обеспечиваются ли холодным водоснабжением умывальные?	
Обеспечиваются ли холодным водоснабжением медицинский пункт?	
Обеспечиваются ли холодным водоснабжением туалетные?	
Обеспечиваются ли горячим водоснабжением помещения объектов спорта?	
Обеспечиваются ли горячим водоснабжением помещения столовой?	
Обеспечиваются ли горячим водоснабжением буфетные?	
Обеспечиваются ли горячим водоснабжением душевые?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Обеспечиваются ли горячим водоснабжением умывальные?	
Обеспечиваются ли горячим водоснабжением медицинский пункт?	
Обеспечиваются ли горячим водоснабжением туалетные?	
Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей для медицинского пункта (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)?	
Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей производственных помещений столовой (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)?	
Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей душевых (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)?	
Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей умывальников (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)?	
Имеется ли автономная система горячего водоснабжения с установкой водонагревателей помещений для хранения уборочного инвентаря (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения)?	
Наличие систем отопления на объекте спорта?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Доступны ли отопительные приборы для влажной уборки?	
Оборудованы ли санитарные узлы вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока?	
Оборудованы ли помещения для грязного белья вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока?	
Оборудованы ли помещения для временного хранения отходов вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока?	
Оборудованы ли помещения для хранения дезинфекционных средств вытяжной вентиляцией с механическим побуждением без устройства организованного притока?	
Проводится ли влажная уборка с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств во всех помещениях объекта и спортивного инвентаря, оборудования ежедневно?	
Покрытие спортивных матов позволяет ли осуществлять ежедневную влажную обработку и дезинфекцию при наличии таковых на спортивном объекте?	
Имеются ли в наличии дозаторы с дезинфицирующим антисептическим средством в раздевалке?	
Имеется ли в наличии мыло или иные моющие средства в туалетах?	
Имеется ли в наличии туалетная бумага и бумажные полотенца (или электрополотенца) в туалетах?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Имеется ли в наличии оборудование для дезинфекции спортивного инвентаря, одежды и обуви, используемой спортсменами и тренерами, обуви лыжных баз и ледовых катков (ботинки для коньков, ботинки для лыж)?	
При наличии прачечных организованы ли отдельные помещения для сбора грязного белья и хранения чистого?	
Организован на объекте питьевой режим?	
Питьевой режим организован из стационарных питьевых фонтанчиков?	
Питьевой режим организован с использованием воды, расфасованной в емкости?	
Обеспечен ли свободный доступ к питьевой воде лицам, занимающихся физической культурой и спортом, в течение всего времени их пребывания на объекте спорта?	
Обеспечен ли объект спорта установками с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости?	
Обеспечен ли объект спорта достаточным количеством одноразовых стаканчиков при организации питьевого режима с использованием воды, расфасованной в емкости?	
Обеспечен ли объект спорта контейнерами для сбора использованной посуды одноразового применения при организации питьевого режима с использованием воды, расфасованной в емкости?	
Плавательный бассейн со вспомогательными помещениями для их обслуживания размещается в отдельно стоящих зданиях?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Плавательный бассейн со вспомогательными помещениями для их обслуживания пристроен к зданию в здания общественного назначения?	
Плавательный бассейн со вспомогательными помещениями для их обслуживания пристроен в здания общественного назначения?	
Осуществляется отбор проб воды бассейна (джакузи) на микробиологические исследования на наличие легионелл (после фильтра) ежеквартально?	
Проводится на объекте количественное микробиологическое исследование в отношении контаминации легионеллами в рамках производственного контроля?	
Тактика по очистке, промывке и обеззараживанию водной системы водоснабжения, водоподготовки, кондиционирования при профилактике легионеллеза проводится в зависимости от условий эксплуатации и материалов конструкции?	
Обеспечена ли последовательность (поточность), исключая встречные или перекрестные потоки посетителей: продвижение по функциональной схеме – гардероб (при необходимости), раздевалка, душевая, ножная ванна, ванна бассейна?	
Запрещен ли допуск потребителей в раздевалку в верхней одежде?	
Оборудованы ли здания бассейнов раздельными для мужчин и женщин туалетами?	
Оборудованы ли здания бассейнов раздельными для мужчин и женщин душевыми?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Оборудованы ли здания бассейнов отдельными для мужчин и женщин раздевалками?	
Оборудованы ли здания бассейнов гардеробными (индивидуальными местами хранения верхней одежды)?	
Оборудованы ли здания бассейнов помещениями для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов?	
Имеются ли в здании бассейнов комнаты тренеров (инструкторов)?	
Количество шкафчиков (индивидуальных мест хранения одежды) в раздевалках спортивных бассейнов рассчитано на не менее 200% единовременной пропускной способности бассейна?	
Количество шкафчиков (индивидуальных мест хранения одежды) в раздевалках оздоровительных, детских и учебных бассейнов рассчитано на не менее 130% единовременной пропускной способности бассейна?	
Имеются ли ножные ванны с проточной водой на пути движения от душа к ванне бассейна?	
В ножные ванны подается очищенная и обеззараженная вода из системы водоподготовки бассейна или системы питьевого водоснабжения?	
Туалеты размещены при раздевалках в соответствии с установленными нормами?	
Душевые являются проходными и расположены на пути движения из раздевалки к обходной дорожке?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Душевые размещены проходными и расположены на пути движения из раздевалки к обходной дорожке в соответствии с установленными нормами?	
В раздевалках (или смежных с ними помещениях) оборудованы сушиары, фены в соответствии с требованиями санитарных правил? (1 прибор на 10 мест – для женщин и 1 прибор на 20 мест – для мужчин в смену)?	
Предусмотрен ли обогрев обходных дорожек и стационарных скамей, выполненных из камня и (или) железобетона?	
Покрытие обходных дорожек, дна ножных ванн является противоскользящим?	
Обеспечена ли целостность покрытия облицовочных материалов зала, где расположена ванна бассейна?	
Обеспечена ли целостность покрытия облицовочных материалов помещений с влажным режимом?	
Облицовочные материалы зала ванны бассейна являются устойчивыми к применяемым реагентам и дезинфектантам?	
Облицовочные материалы помещений с влажным режимом являются устойчивыми к применяемым реагентам и дезинфектантам?	
Исключено ли использование деревянных трапов в душевых?	
Исключено ли использование деревянных трапов в раздевалках?	
Система водообмена плавательного бассейна соответствует установленным требованиям?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Производится ли периодическая смена воды в плавательном бассейне?	
Установлены ли желоба в конструкции ванн бассейна для обеспечения водообмена и удаления загрязненного верхнего слоя воды?	
Применяется ли скиммер в бассейнах для плавания?	
Установлены ли грязевые лотки или грязевые трапы на обходной дорожке?	
Водоподготовка осуществляется с добавлением во время работы бассейна свежей водопроводной воды не менее чем 50 литров на каждого посетителя в сутки при рециркуляционном водообмене?	
Расчет времени полного водообмена и количества посетителей осуществляется в соответствии с установленными требованиями?	
Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды располагаются в основном здании?	
Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды располагаются в отдельно стоящем здании?	
Исключено ли последовательное включение в единую систему водоподготовки двух или более ванн?	
Оборудованы ли системы, обеспечивающие водообмен в ваннах бассейна, расходомерами или иными приборами, определяющими количество подаваемой в ванну воды и свежей водопроводной воды (для бассейнов рециркуляционного и проточного типов)?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Система подачи воды в ванны оборудована кранами для отбора проб воды для исследования по этапам водоподготовки?	
Сброс загрязненной воды из ванн плавательных бассейнов (при опорожнении ванн бассейнов, от промывки фильтров, от ножных ванн, с обходных дорожек, от мытья переливных желобов, стенок и дна ванн бассейнов) осуществлен в канализацию?	
Обеспечен ли отдельный сбор воды из системы переливного лотка (в систему рециркуляции) и грязевого лотка (в систему канализации)?	
Лотки расположены по периметру ванны и закрываются безопасными решетками?	
Присоединение ванн бассейнов исключают возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в ванны?	
Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для залов ванн бассейнов?	
Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для залов для подготовительных занятий?	
Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений насосно-фильтровальной?	
Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений хранения и приготовления дезинфекционных растворов?	
Являются ли автономными системы приточной и вытяжной вентиляции для помещений с работающим оборудованием для дезинфекции воды?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Приборы отопления располагают под окнами и у наружных стен?	
Защищены ли решетками или панелями приборы и трубопроводы отопления, расположенные в залах подготовительных занятий?	
Имеется возможность уборки отопительных приборов влажным способом?	
Предусмотрено ли обеззараживание воды, поступающей в ванну бассейнов рециркуляционного типа (или проточного бассейна с морской водой)?	
В качестве основных методов обеззараживания воды для бассейнов используется хлорирование, бромирование?	
Вместе с основным методом обеззараживания в качестве комбинированных методов обеззараживания используется озонирование, УФО, бромирование хлорирование с использованием озонирования или ультрафиолетового излучения, или бромирование с использованием озонирования или ультрафиолетового излучения?	
Проводится ли ежедневная уборка в конце рабочего дня?	
Производится ли уборка с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией не реже 1 раза в месяц?	
Для бассейна с ежедневной полной сменой воды порядок санитарной обработки Соответствует установленным требованиям?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за качеством воды в процессе эксплуатации плавательного бассейна осуществляется?	
Осуществляется ли лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за параметрами микроклимата в процессе эксплуатации плавательного бассейна?	
Осуществляется ли лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за состоянием воздушной среды в зоне дыхания пловцов в процессе эксплуатации плавательного бассейна?	
Осуществляется ли лабораторный контроль в соответствии с программой производственного контроля за уровнями шума и освещенности в процессе эксплуатации плавательного бассейна?	
Проводятся ли бактериологические и паразитологические анализы смывов с поверхностей?	
Проводят ли лабораторный контроль по органолептическому показателю (мутность) не реже 1 раза в сутки?	
Проводят ли лабораторный контроль по органолептическому показателю (цветность) не реже 1 раза в сутки?	
Проводят ли лабораторный контроль по органолептическому показателю (запах) не реже 1 раза в сутки?	
Проводят ли лабораторный контроль по остаточному содержанию обеззараживающих реагентов (хлор, бром, озон, диоксид хлора) перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Проводят ли лабораторный контроль температуры воды – перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа?	
Проводят ли лабораторный контроль температуры воздуха – перед началом работы бассейна и далее каждые 4 часа?	
Проводят ли лабораторный контроль по основным микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги и золотистый стафилококк) не реже 2 раз в месяц?	
Проводят ли лабораторный контроль по паразитологическому показателю не реже 1 раза в квартал?	
Проводят ли лабораторный контроль по содержанию хлороформа (при хлорировании) или формальдегида (при озонировании) 1 раз в месяц?	
Производится ли лабораторный контроль поступающей (водопроводной) воды по этапам водоподготовки в бассейнах рециркуляционного и проточного типов, а также с периодической сменой воды?	
Проводится ли лабораторный контроль воды до фильтров по этапам водоподготовки в бассейнах рециркуляционного типа?	
Проводится ли лабораторный контроль воды после фильтров по этапам водоподготовки в бассейнах рециркуляционного типа?	
Проводится ли лабораторный контроль воды до фильтров по этапам водоподготовки в бассейнах с морской водой?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Проводится ли лабораторный контроль воды после фильтров по этапам водоподготовки в бассейнах с морской водой?	
Производится ли лабораторный контроль воды после обеззараживания по этапам водоподготовки в бассейнах перед подачей воды в ванну?	
Производится ли лабораторный контроль за параметрами микроклимата (кроме температуры воздуха в залах ванн) (не реже 2 раз в год) и освещенности (1 раз в год)?	
Проводится ли бактериологический анализ смывов на присутствие общих колиформных бактерий не реже 1 раза в квартал?	
Проводится ли паразитологический анализ смывов на обсемененность яйцами гельминтов не реже 1 раза в квартал?	
Берутся ли смывы с поручней ванны бассейна?	
Берутся ли смывы со скамеек в раздевалках?	
Берутся ли смывы с пола в душевой?	
Берутся ли смывы с ручек двери из раздевалки в душевую?	
Берутся ли смывы с детских игрушек?	
Берутся ли смывы с предметов спортивного инвентаря?	
При посещении бассейна (аквапарка) осуществлен контроль за прохождением детей дошкольного и младшего школьного возраста обследований на энтеробиоз	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Осуществлен ли контроль за прохождением обследований на энтеробиоз и гименолепидоз, лицами, получающими допуск для посещения плавательного бассейна?	
Результаты производственного лабораторного контроля регистрируются на бумажном носителе (или в электронном виде)?	
Допустимая нагрузка и пропускная способность бассейнов (аквапарка) соответствует нормативным требованиям к площади водной поверхности на 1 посетителя?	
Внутренняя планировка основных помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям?	
Места приема пищи и напитков непосредственно в воде бассейнов аквапарка отсутствуют?	
В составе помещений аквапарка предусмотрен медицинский пункт, соответствующий требованиям санитарных правил?	
Бассейны рециркуляторного типа оснащены системами водоподготовки, включающими очистку и обеззараживание?	
Время полного водообмена бассейнов рециркуляторного и проточного типов не превышает 4-х часов?	
Система водоподготовки обеспечивает автоматическое дозирование реагентов?	
Отмечено последовательное включение в единую систему водоподготовки двух или более бассейнов?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Система подачи подготовленной воды обеспечивает ее распределение по всему объему бассейна с равномерной концентрацией дезинфектантов и температуры воды?	
Система для контроля качества воды оборудована кранами для отбора проб воды по всем этапам водоподготовки?	
Сброс воды из бассейнов осуществляется в канализацию?	
Сброс воды от промывки фильтров осуществляется в канализацию?	
Сброс воды с полов и обходных дорожек осуществляется в канализацию?	
Сброс воды от мытья стен и дна бассейнов осуществляется в канализацию?	
Присоединение ванн бассейнов к канализационным трубопроводам исключает возможность обратного попадания стока и запаха из канализации в бассейны?	
Водные аттракционы всех типов снабжены бассейновой водой?	
Водные аттракционы всех типов снабжены подготовленной водой?	
Системы приточной вентиляции для залов аквапарка являются самостоятельными?	
Системы приточной вентиляции для раздевалок являются самостоятельными?	
Системы приточной вентиляции для помещений с технологическим оборудованием являются самостоятельными?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Системы вытяжной вентиляции для залов аквапарка являются самостоятельными?	
Системы вытяжной вентиляции для раздевалок являются самостоятельными?	
Системы вытяжной вентиляции для помещений с технологическим оборудованием являются самостоятельными?	
Системы вытяжной вентиляции для складов химических реагентов являются самостоятельными?	
Ежедневная уборка с дезинфекцией проводится в конце рабочего дня?	
Дезинфекция помещений туалетов осуществляется ежедневно?	
Дезинфекция помещений душевых осуществляется ежедневно?	
Дезинфекция помещений раздевалок осуществляется ежедневно?	
Дезинфекция помещений полов водной зоны аквапарка осуществляется ежедневно?	
Дезинфекция помещений дверных ручек и поручней осуществляется ежедневно?	
Дезинфекция помещений инвентаря аквапарка осуществляется ежедневно?	
Уборка с профилактическим ремонтом и последующей дезинфекцией проводится не реже 1 раза в месяц?	
Для бассейнов со сменой воды санитарная обработка включает механическую очистку и обработку ванны бассейна дезинфицирующими препаратами.	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107546960 от 20.06.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
Лабораторный контроль за качеством воды бассейнов осуществляется в полном объеме в соответствии с программой производственного контроля?	
Кратность проведения лабораторных исследований (испытаний) при осуществлении производственного контроля соответствует требованиям санитарных правил?	

**Профилактическое мероприятие
№ 33240371000010965377 от 25.06.2024**

Статус Завершено
мероприятия:
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(над Территориальный орган Федеральной службы по
зорный) орган: надзору в сфере здравоохранения по
Владимирской области



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 13.06.2024
Сертификат: 13 63 49 99 58 77 78 02 29 37 62 00 75 80 46 55
82 48 26 3
Выдан: Казначейство России
Владелец: Плихина Александра Алексеевна,
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Действителен: с 22.05.2024 по 15.08.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 037 – Федеральный государственный контроль
(надзор) качества и безопасности медицинской деятельности

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 25.06.2024 **Дата окончания:** 25.06.2024

Место проведения профилактического мероприятия: 601446, Владимирская область, Р-Н
ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,

Форма проведения профилактического мероприятия: Видео-конференц-связь

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия по решению контрольного органа
Дополнительно: Подготовка детских оздоровительных организаций к проведению летней оздоровительной компании 2024 года (письмо Росздравнадзора от 27.04.2024 № 01-28609/24)

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3303007554

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033300004693

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 33,
Владимирская область, ВЯЗНИКОВСКИЙ, ГОРОД ВЯЗНИКИ,

**Профилактическое мероприятие
№ 33240371000010965377 от 25.06.2024**

Адрес места нахождения: 601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,

ОКВЭД:

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Местонахождение: 601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,
Тип объекта: Деятельность и действия
Вид объекта: деятельность медицинских организаций (в том числе медицинских работников)
Подвид объекта: деятельность медицинских организаций (в том числе медицинских работников)
Категория риска: низкий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Иванова Ирина Владимировна Ведущий специалист-эксперт отдела Территориального органа Росздравнадзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Приказ ФОИВ от 2018-06-13 №327н «Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха», 327н, Пункт 17, Другое/ прочее Порядок
Содержание требования: п.17 В медицинском пункте организации предусматриваются: кабинет врача; пост медицинской сестры; процедурный кабинет; изолятор; помещения для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенного для помещений медицинского назначения; туалет с умывальником.
2. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Приказ ФОИВ от 2018-06-13 №327н «Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха», 327н, Пункт 18, Другое/ прочее Порядок
Содержание требования: п.18 В изоляторе медицинского пункта организации предусматриваются: 2 палаты для воздушно-капельных и кишечных инфекций с числом коек, определяемым из расчета 1,5 – 2% от числа несовершеннолетних в организации, туалет с раковиной для мытья рук; буфетная с 2 моечными раковинами для мойки посуды. В детских лагерях палаточного типа с численностью несовершеннолетних более 100 человек медицинский пункт и изолятор размещают в отдельных помещениях или палатках
Содержание требования: п.18 В изоляторе медицинского пункта организации предусматриваются: 2 палаты для воздушно-капельных и кишечных инфекций с числом коек, определяемым из расчета 1,5 – 2% от числа несовершеннолетних в организации, туалет с раковиной для мытья рук; буфетная с 2 моечными раковинами для мойки посуды. В детских лагерях палаточного типа с численностью несовершеннолетних более 100 человек медицинский пункт и изолятор размещают в отдельных помещениях или палатках
3. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Приказ ФОИВ от 2018-06-13 №327н «Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период

Профилактическое мероприятие

№ 33240371000010965377 от 25.06.2024

оздоровления и организованного отдыха», 327н, Пункт 16, Другое/ прочее Порядок
Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Цетиризидом
таблетка 1мг в количестве 20 штук (п.9 Приложения №3 Порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Декстроза +
Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат, пакетик 18,9г в количестве 10 штук (п.29
Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта
Противочесоточной укладкой в количестве 1 штуки (п.33 Приложения №3 Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного
отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Смектитом
диоктаэдрический, порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (пакетик) 3г в
количестве 20 штук (п.13 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Сальбутамолом
аэрозоль для ингаляций дозированный (флакон) 200 в количестве 1 штуки (п.8 Приложения
№3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления
и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта при оказании
услуг по отдыху и оздоровлению детей, страдающих эпилепсией или имеющих в анамнезе
указание на эпилепсию, судороги Диазепамом, раствором для внутривенного введения и
внутримышечного введения 0,5% (ампула) 2 мл в количестве 5 штук (п.7 Приложения №3
Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта
Преднизолоном, раствор для инъекций (ампула) 1мл в количестве 10 штук (п.26
Приложения №3)

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Дротаверином,
таблетка 40мг в количестве 10 штук (п.14 Приложения №3 Порядка оказания медицинской
помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта натрием
хлорид, раствором для инфузий 0,9% (флакон) 100 мл в количестве 10 штук и 400 мл в
количестве 10 штук (п.2 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи
несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Эпинефрином,
раствор для инъекций (ампула) 1мл в количестве 5 штук (п.25 Приложения №3 Порядка
оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и
организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Парацетамолом
таблетка 500 мг в количестве 20 штук (п.10 Приложения №3 Порядка оказания
медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного
отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Гексэтидином,
аэрозоль для местного применения (флакон) 100 мл в количестве 1 штуки (п.17
Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период
оздоровления и организованного отдыха")

Профилактическое мероприятие № 33240371000010965377 от 25.06.2024

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Тетрациклином, мазь глазная (туба) 10мг в количестве 1 штуки (п.19 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Лидокаином, спрей для местного и наружного применения дозированный (флакон) доза 340 в количестве 1 штуки (п.11 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Декстроза, раствор для инфузий 10% (флакон) 100 мл в количестве не менее 2 штук, 400 мл в количестве 2 штук (п.31 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Бриллиантовым зеленым раствором для наружного применения (спиртовой) 1% (флакон) 10 мл в количестве 1 штуки (п.5 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Лидокаином + Феназон капли ушные (флакон) 16г в количестве 2 штук (п.24 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Натрием хлорид, растворителем для приготовления лекарственных форм для инъекций 0,9% (ампула) 5 мл в количестве 20 штук (п.3 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Хлоропирамином, ампула 1мл в количестве 5 штук (п.28 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Йодом + (Калия йодид + Этанол), раствором для наружного применения (спиртовой) 5% (флакон) 10 мл в количестве 1 штуки (п.6 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Бацитрацином + Неомицин, порошок для наружного применения (банка) 10г в количестве 1 штуки (п.23 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Бензилдиметиомл–миристоиламино–пропиламмоний, раствор для местного применения (флакон) 100мл в количестве 1 штуки (п.21 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Ондансетроном, раствором для внутривенного и внутримышечного введения (ампула) 2 мл в количестве 5 штук (п.15 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Гепарином натрия + Бензокаин + Бензилникотинат, мазь для наружного применения (туба) 25г в количестве 1 штуки (п.20 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи

Профилактическое мероприятие № 33240371000010965377 от 25.06.2024

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Водородом пероксид, раствор для местного и наружного применения 3% (флакон) 100 мл в количестве 2 штук (п.4 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Дексаметазоном, раствор для инъекций (ампула) 1мл в количестве 5 штук (п.27 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Ибупрофеном, таблетка 200 мг в количестве 20 штук (п.12 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: п.16 Организации обеспечивают медицинский пункт лекарственными препаратами для медицинского применения и медицинскими изделиями в соответствии с перечнем лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинскими изделиями, необходимыми для оказания медицинской помощи в медицинском пункте организации, предусмотренным приложением No 3 к настоящему Порядку.

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Противопедикулезной укладкой в количестве 1 штуки (п.32 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Ибупрофеном, таблетка 200мг в количестве 20 штук (п.12 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Аммиаком, раствор для наружного применения и ингаляций 10% (флакон) в дозировка 100 мл 1 штуки (п.1 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Углем активированным, таблетка 250 мг в количестве 20 штук (п.22 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Декспантенолом, аэрозоль для наружного применения 5% (баллон) 58 г в 1 количестве 1 штуки (п.30 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Декспантенолом, гель глазной 5% (туба) 10г в количестве 1 штуки (п.18 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Ксилометазолином, Капли назальные 0,1% (флакон) 10мл в количестве 2 штук (п.16 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

Содержание требования: Обеспечение организацией медицинского пункта Укладкой экстренной профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-

Профилактическое мероприятие № 33240371000010965377 от 25.06.2024

санитарной помощи, скорой медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи в количестве 1 штуки (п.34 Приложения №3 Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха")

4. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Приказ ФОИВ от 2018-06-13 №327н «Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха», 327н, Пункт 11, Другое/ прочее Порядок
Содержание требования: п.11 Штатные нормативы медицинского персонала медицинского пункта определяются объемом оказываемой медицинской помощи и числом несовершеннолетних в организации с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала медицинского пункта организации, предусмотренных приложением No 1 к настоящему Порядку.
5. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Приказ ФОИВ от 2018-06-13 №327н «Порядок оказания медицинской помощи несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха», 327н, Пункт 8, Другое/ прочее Порядок
Содержание требования: п.8 Первичная медико-санитарная помощь несовершеннолетним в период оздоровления и отдыха в организациях в экстренной форме и неотложной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний оказывается в медицинском пункте организации (далее – медицинский пункт) (за исключением организаций, указанных в пунктах 20 – 21 настоящего Порядка) медицинскими работниками, состоящими в штате организации, и (или) на основании договора возмездного оказания медицинских услуг, заключенного между организацией и медицинской организацией.
6. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2021-06-01 №852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 852, Подпункт д, Пункт 5
Содержание требования: соответствие структуры и штатного расписания соискателя лицензии (лицензиата) – юридического лица, входящего в государственную или муниципальную систему здравоохранения, общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций, в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 14 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
Содержание требования: Соискатель лицензии (лицензиат) – юридическое лицо, входящий в государственную или муниципальную систему здравоохранения, должен иметь структуру и штатное расписание, соответствующие общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций, в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 14 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
7. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2021-06-01 №852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 852, Подпункт б, Пункт 5
Содержание требования: Соискатель лицензии (лицензиат) должен обеспечить наличие принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, предусматривающем право владения и пользования, зарегистрированных медицинских

Профилактическое мероприятие № 33240371000010965377 от 25.06.2024

изделий, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг)

Содержание требования: необходимость использования зарегистрированных медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) в медицинской организации

8. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2021-06-01 №852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 852, Подпункт в, Пункт 5
Содержание требования: Соискатель лицензии (лицензиат) должен обеспечить наличие заключивших с ним трудовые договоры работников, имеющих образование, предусмотренное квалификационными требованиями к медицинским и фармацевтическим работникам, и пройденной ими аккредитации специалиста или сертификата специалиста по специальности, необходимой для выполнения заявленных соискателем лицензии работ (услуг)
9. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2021-06-01 №852 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 852, Подпункт а, Пункт 5
Содержание требования: Соискатель лицензии (лицензиат) должен обеспечить наличие зданий, строений, сооружений и (или) помещений, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих санитарным правилам, соответствие которым устанавливается в санитарно-эпидемиологическом заключении
Содержание требования: Соискатель лицензии (лицензиат) должен обеспечить наличие в медицинской организации выданного в установленном порядке санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений и (или) помещений, необходимых для выполнения лицензиатом работ (услуг)
10. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2011-11-21 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 323-ФЗ, Статья 37
Содержание требования: Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации, должна организовываться и оказываться с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (п.4 ч.1 ст.37 Главы 5)
Содержание требования: Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации, должна организовываться и оказываться в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями (п.2 ч.1 ст.37 Главы 5)
Содержание требования: Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации, должна организовываться и оказываться в соответствии с положением об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которое утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (п.1 ч.1 ст.37 Главы 5)

Профилактическое мероприятие № 33240371000010965377 от 25.06.2024

Содержание требования: Медицинская помощь, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации, должна организовываться и оказываться на основе клинических рекомендаций (п.3 ч.1 ст.37 Главы 5)

11. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2011-11-21 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 323-ФЗ, Подпункт 7, Пункт 2, Статья 14

Содержание требования: Юридическое лицо (лицензиат), входящее в государственную или муниципальную систему здравоохранения, должно соответствовать общим требованиям, установленным для соответствующих медицинских организаций –структура помещений (кабинетов, отделений, центра) и штатное расписание должны соответствовать установленным правилам оказания медицинской помощи по профилям оказания медицинской помощи

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Электронная почта
Дата уведомления: 13.06.2024
Примечания: ИЗЗ-1898/24
2. Способ уведомления: ЕПГУ
Дата уведомления: 13.06.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Результат профилактического мероприятия: Информирование, консультирование, профилактический визит в режиме видео-конференц-связи.



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области
**ВЯЗНИКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Советская, д. 23-б, г. Вязники, 601400
Тел./факс: (49233) 2-30-07

Директору МАУ ДО «Дворец спорта для
детей и юношества»

Гордееву С.Г.

ул. Ефимьево, д.2а, г.Вязники,
601446

28.06.24 № 4-02.2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
закона

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
государственным учреждением требований бюджетного законодательства.

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
к бюджетным правоотношениям относятся отношения, возникающие между
субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверждения и
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контроля за
их исполнением, осуществления бюджетного учета, составления, рассмотрения и
утверждения бюджетной отчетности.

Согласно ст. 36 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип
прозрачности (открытости) означает обеспечение доступа к информации,
размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
едином портале бюджетной системы Российской Федерации.

В соответствии со ст. 32 Бюджетного кодекса Российской Федерации
закреплен принцип полноты отражения доходов, расходов и источников
финансирования дефицитов бюджетов, который означает, что все доходы,
расходы и источники финансирования дефицитов бюджетов в обязательном
порядке и в полном объеме отражаются в соответствующих бюджетах.

Порядок предоставления и размещения информации (сведений) о
государственных (муниципальных) учреждениях и их обособленных структурных
подразделениях на официальном сайте в сети Интернет, а также правила ведения
указанного официального сайта регулируются Приказом Минфина России от
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации
государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на
официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта» (далее - Приказ
№ 86н).

Согласно пункту 3 Приказа № 86н размещение информации об
учреждениях предусмотрено на официальном сайте для размещения информации

Вход. № 5 от 19.07.2024

Вязниковская межрайонная прокуратура
№ 4-02-2024/11/прл 20-24-20170014

о государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет на сайте: www.bus.gov.ru.

В соответствии с п. 6 Приказа № 86н, учреждение обеспечивает открытость и доступность документов, определенных настоящим пунктом, путем предоставления через официальный сайт электронных копий документов (далее - электронные копии документов): решения учредителя о создании учреждения; учредительных документов (устава) учреждения, в том числе внесенных в них изменений; свидетельства о государственной регистрации учреждения; решения учредителя о назначении руководителя учреждения; положений о филиалах, представительствах учреждения; документов, содержащих сведения о составе наблюдательного совета автономного учреждения; государственного (муниципального) задания на оказание услуг (выполнение работ); плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения (для автономных и бюджетных учреждений); годовой бухгалтерской отчетности учреждения, составленной в порядке, определенном нормативными правовыми актами Российской Федерации; отчета о результатах деятельности государственного (муниципального) учреждения и об использовании закрепленного за ним государственного (муниципального) имущества; сведений (документов) о проведенных в отношении учреждения контрольных мероприятиях и их результатах.

Между тем, в нарушение вышеуказанных требований закона, МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества» отчеты об исполнении государственного (муниципального) задания за 2023 год размещены на Интернет-сайте www.bus.gov.ru не своевременно.

Так, согласно муниципальному заданию на 2023 год срок предоставления и размещения отчета до 25 числа, следующего за отчетным полугодием, промежуточно - не позднее 25 декабря отчетного года.

Информация об исполнении государственного задания опубликована 26.07.2023, кроме того годовой отчет размещен лишь 12.01.2024.

Вышеуказанные нарушения допущены в результате ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами МАУ ДО «Дворец спорта для детей и юношества», а также в результате отсутствия надлежащего контроля со стороны руководства за деятельностью подчинённых лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24. Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры района и обеспечить неукоснительное соблюдение требований действующего законодательства, принять меры к устранению нарушений федерального законодательства.

Решить вопрос о проведении служебной проверки в отношении должностных лиц, допустивших нарушение федерального законодательства, по

результатам которой рассмотреть вопрос о привлечении их к установленной законом ответственности.

О времени и месте рассмотрения указанного представления, прошу сообщить в Вязниковскую межрайонную прокуратуру.

Настоящее представление подлежит безотлагательному рассмотрению. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить в месячный срок.

Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

А.И. Петров

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107359895 от 01.07.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 29.09.2023
Сертификат: 29 67 18 85 27 88 20 47 81 39 15 50 12 41 02 36
65 69 09 5
Выдан: Казначейство России
Владелец: Данилова Татьяна Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 26.07.2023 по 18.10.2024

Общие сведения о КНМ

Контрольный(надзорный) орган: Управление Роспотребнадзора по Владимирской области

Дата начала КНМ: 01.07.2024
Дата окончания КНМ: 12.07.2024

Срок проведения (дней): 10
Вид государственного контроля (надзора): Федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический контроль
(надзор)

Вид КНМ: Выездная проверка

Место вынесения решения: 601443 Владимирская обл., Вязниковский р-н, г. Вязники, ул.
Ленина, д. 30

Номер решения: 57-2

Дата и время издания решения: 10.06.2024 15:45:00

ФИО должностного лица: Шорина Галина Евгеньевна

Должность лица, подписавшего акт: Начальник территориального отдела
территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач по
городу(ам), району(ам) и на транспорте

Характер КНМ: Плановое КНМ

№ п/п	Основание	Дата основания проведения	Текст основания проведения
1.	null План		

Информация о согласовании

Информация об органе прокуратуры:

Владимирская область, Прокуратура Владимирской области

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107359895 от 01.07.2024

Статус: Завершено
Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на дзорный) орган: Управление Роспотребнадзора по Владимирской области



Сведения о согласовании проведения КНМ с органами прокуратуры

Необходимость согласования: Требуется согласования

Информация о проверяемом лице

Наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

ИНН: 3303007554

ОГРН: 1033300004693

ОКВЭД:

№ п/п	код ОКВЭД	расшифровка ОКВЭД
1.	85.41	Образование дополнительное детей и взрослых

Информация об Объектах КНМ

№ п/п	Местонахождение	Тип объекта	Вид объекта	Подвид объекта	Категория риска	Класс опасности
1.	601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,	Деятельность и действия	организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием	организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием	чрезвычайно высокий риск	
2.	601424, Вязниковский р-н, д. Большевысоково, ул. Школьная, д.1	Результаты деятельности	Деятельность детских лагерей на время каникул	Деятельность детских лагерей на время каникул	чрезвычайно высокий риск	

Перечень действий

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107359895 от 01.07.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



№ п/п	Мероприятие	Дата начала мероприятия	Дата окончания мероприятия
	01.07.2024	12.07.2024	
01. 07. 202 4	12.07.2024		01.07.2024
12. 07. 202 4		01.07.2024	12.07.2024

Обязательные требования, подлежащие проверке

Проверочные листы

Проверочный лист: Проверочный лист загородные лагеря

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107359895 от 01.07.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
1.Проинформировал ли хозяйствующий субъект уполномоченный орган не позднее, чем за два месяца до открытия каждого сезона, о планируемых сроках заездов детей, режима работы и количества детей?	
2.Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении заявленной деятельности?	
3.Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации?	
4.Соблюдается ли запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей?	
5.Осуществляется ли производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов?	
6.Организовано ли горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов?	
7.Соответствует ли продолжительность смены и условия приема детей санитарно-эпидемиологическим требованиям?	
8.Соответствует ли организация трудовой деятельности детей санитарно-эпидемиологическим требованиям?	
9.Соответствуют ли территория санитарно-эпидемиологическим требованиям?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107359895 от 01.07.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
10.Выполняется ли запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия?	
11.Соответствует ли площадка для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям?	
12.Отсутствуют ли помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий?	
13.Соответствует ли состав и оборудование помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?	
14.Соответствуют ли условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям?	
15.Отсутствуют ли дефекты и повреждения полов, стен, потолков?	
16.Соответствует ли используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность?	
17.Оборудованы ли помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями?	
18.Соответствует ли спортивное оборудование установленным требованиям?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107359895 от 01.07.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
19.Соблюдаются ли санитарно–гигиенические требований при использовании электронных средств обучения (далее – ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество?	
20.Оборудованы ли окна помещений регулируемые солнцезащитными устройствами?	
21.Соответствует ли санитарно–техническое оборудование и содержание туалетов санитарно–эпидемиологическим требованиям?	
22.Оборудованы ли здания (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно–эпидемиологическими требованиями?	
23.Организован ли питьевой режим в соответствии с санитарно–эпидемиологическими требованиями?	
24.Оборудовано ли здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно–эпидемиологическими требованиями?	
25.Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания?	

Контрольно надзорное мероприятие
№ 33240041000107359895 от 01.07.2024

Статус: Завершено
Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(на Управление Роспотребнадзора по Владимирской
дзорный) орган: области



Контрольный вопрос	Отметка выполнения
26.Установлена ли дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями?	
27.Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей?	
28.соответствует ли допустимая температура воздуха в помещениях санитарно-эпидемиологическим требованиям?	
29.Проводятся ли мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний?	
30.Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся?	
31.Соответствует ли содержание территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям?	
32.Проводится ли осмотр детей на предмет присасывания клеща перед дневным и ночным сном?	
33.Оборудованы ли приборами по обеззараживанию воздуха помещения постоянного пребывания и проживания детей?	



Директору МАУ ДО «Дворец спорта
для детей и юношества»

415252 947314

Гордееву С.Г.

Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Владимирской области
**ВЯЗНИКОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРОКУРАТУРА**

ул. Советская, д. 23-б, г. Вязники, 601400
Тел./факс: (49233) 2-30-07

ул. Ефимьево, д. 2А, г. Вязники,
Вязниковский район, 601446

25.07.24 № 4-02-24

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
действующего законодательства

Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере санитарно – эпидемиологического, законодательства правил пожарной безопасности загородного оздоровительного лагеря «Сосновый бор».

Согласно с ч. 1 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Постановлением Федеральной службы по надзору прав потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 № 28 утверждены Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – Санитарные правила).

Проверкой, проведенной 18.07.2024 в загородном оздоровительном лагере «Сосновый бор» выявлены следующие нарушения.

Вопреки п. 7.1.4 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» уничтожены суточные пробы, отобранные в 19.00 16.07.2024, то есть до истечения срока хранения.

В медицинском пункте, расположенном на территории лагеря, установлено, что журнал температурного режима работы холодильного оборудования отсутствует (в медицинском кабинете имеется 2 холодильника), журнал учета работы кварцевой лампы с 09.06.2024 не заполнялся.

Руководствуясь п. 32 Приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н «Об утверждении правил хранения лекарственных средств» хранение лекарственных средств, требующих защиты от воздействия повышенной температур (термолабильные лекарственные средства), организации и индивидуальные предприниматели должны осуществлять в соответствии с температурным режимом, указанным на первичной и вторичной (потребительской) упаковке лекарственного средства в соответствии с требованиями нормативной документации.

Кроме того, вскрыты факты хранения лекарственных препаратов с истекшим сроком годности, а именно, 1) «Фурасемид» срок годности до 02.2024; Преднизол (до 11.2023); Панкреатин (до 07.2023); Найз (до 01.2024); Фурацилин (до 10.2022); Уголь активированный (до 10.2022); Этиловый спирт (до 07.2024); Аммиак (до 04.2022); Перчатки латексный хирургические стерильные (до 01.07.2019); Раствор бриллиантовый зеленый до (05.2024); Шпатель медицинский деревянный (до 3 квартала 2017); Лейкопластырь бактерицидный сроком годности (до 07.2020).

В емкости из-под этилового спирта фактически находилась жидкость под названием Димексид, без указания срока и условий хранения.

На основании п. 2.1 хозяйствующий субъект в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению должен осуществлять производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений с привлечением испытательных лабораторных центров, аккредитованных в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством РФ. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ от 24.12.2020 № 44.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований по соблюдению санитарно – эпидемиологических требований может привести к причинению вреда жизни и здоровья его посетителей и работников.

Указанные нарушения стали возможны ввиду ненадлежащего исполнения сотрудниками учреждения обязанностей, а также отсутствия должного контроля за их работой со стороны руководителя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя Вязниковской межрайонной прокуратуры, сообщив о дате и месте рассмотрения представления.

2. Принять меры к устранению указанных в нем нарушений требований федерального законодательства, их причин и условий, им способствующих.

3. Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления сообщить Вязниковскому межрайонному прокурору в письменной форме в установленный законом срок.

Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

А.И. Петров



Профилактическое мероприятие
№ 33240061000211448779 от 29.07.2024

Статус Завершено

мероприятия:

Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ

Контрольный(над СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

зорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 22.07.2024
Сертификат: 24 79 24 00 02 90 68 30 79 48 22 39 56 48 87 20
55 52 95 5
Выдан: Казначейство России
Владелец: Рябов Александр Николаевич, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 29.07.2024 **Дата окончания:** 29.07.2024

Форма проведения профилактического мероприятия: Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3303007554

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033300004693

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 33, Владимирская область, ВЯЗНИКОВСКИЙ, ГОРОД ВЯЗНИКИ,

Адрес места нахождения: 601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,

**Профилактическое мероприятие
№ 33240061000211448779 от 29.07.2024**

ОКВЭД:

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Тип объекта: Производственные объекты

Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Категория риска: средний риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Шибаев Василий Александрович главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
2. Рябов Александр Николаевич главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
3. Козлов Юрий Алексеевич государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: Приказ ФОИВ от 2021-11-18 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую
- 25.10.2024 16:04

Профилактическое мероприятие № 33240061000211448779 от 29.07.2024

или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности», 806, Пункт 3 Порядка

Содержание требования: Обучение должно содержать теоретическую и практическую части.

2. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2021-09-01 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», 1464, Пункт 11 Требований

Содержание требования: Помещения зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4, защищаемые автоматическими установками пожаротушения, оборудуются системой пожарной сигнализации.

Содержание требования: При обеспечении безопасной эвакуации людей из здания с учетом инерционности срабатывания автоматических установок пожаротушения, которые должны выполнять функции системы пожарной сигнализации для помещений зданий класса функциональной пожарной опасности Ф5, защищаемых автоматическими установками пожаротушения, допускается не предусматривать систему пожарной сигнализации.

3. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2021-09-01 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», 1464, Пункт 8 Требований

Содержание требования: Объекты защиты оснащаются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с критериями оснащения объектов защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно приложению № 5 и с учетом приложения № 6 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

4. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 5

Содержание требования: Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

5. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 1

Содержание требования: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Содержание требования: Удалить 1

Содержание требования: Удалить 3

Содержание требования: Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

Содержание требования: Удалить 4

Содержание требования: Удалить 2

Содержание требования: Удалить 5

Профилактическое мероприятие № 33240061000211448779 от 29.07.2024

Содержание требования: Удалить 6

6. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 2

Содержание требования: Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

Содержание требования: При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

7. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 6

Содержание требования: К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 50 Правил, Другое/ прочее абзац 2

Содержание требования: Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

9. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 50 Правил, Другое/ прочее абзац 3

Содержание требования: Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям.

Содержание требования: Двери пожарных шкафов должны открываться не менее чем на 90 градусов.

10. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 50 Правил, Другое/ прочее абзац 1

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Содержание требования: Руководитель организации организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

11. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 37 Правил, Другое/ прочее абзац 2

Содержание требования: Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000211448779 от 29.07.2024

12. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 37 Правил, Другое/ прочее абзац 3
Содержание требования: Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.
13. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 37 Правил, Другое/ прочее абзац 1
Содержание требования: Запрещается закрывать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.
Содержание требования: Запрещается ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.
14. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 36 Правил
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих стоянки мобильных средств пожаротушения.
15. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт з, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.
Содержание требования: Запрещается прокладывать электрическую проводку по горючему основанию.
16. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт а, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели со следами термического воздействия.
17. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт и, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
Содержание требования: Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
18. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт г, Пункт 35 Правил

Профилактическое мероприятие № 33240061000211448779 от 29.07.2024

Содержание требования: Запрещается пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, предусмотренных их конструкцией.

Содержание требования: Запрещается пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией.

19. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт ж, Пункт 35 Правил

Содержание требования: Запрещается использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов при включении электроподогрева автотранспорта.

Содержание требования: Запрещается использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ.

20. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 23 Правил

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их размеров в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их объемно-планировочных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их освещенности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

21. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт б, Пункт 17 Правил

Содержание требования: Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Профилактическое мероприятие № 33240061000211448779 от 29.07.2024

Содержание требования: Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

22. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 17(1) Правил, Другое/ прочее абзац 1

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Содержание требования: Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

23. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 17(1) Правил, Другое/ прочее абзац 2

Содержание требования: Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Региональный портал госуслуг

Дата уведомления: 22.07.2024

Примечания: отправлено

2. Способ уведомления: ЕПГУ

Дата уведомления: 29.07.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Результат профилактического мероприятия: Разъяснены вопросы связанные с организацией и осуществлением федерального государственного пожарного надзора, вопросы связанные с обеспечением пожарной безопасности, разъяснены права и обязанности контролируемого лица. Даны рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности.

Профилактическое мероприятие
№ 33240041000111465883 от 01.08.2024

Статус	Завершено
мероприятия:	
Контролируемое	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
лицо:	ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ
	СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"
Контрольный(над	Управление Роспотребнадзора по Владимирской
зорный) орган:	области



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 29.07.2024
Сертификат: 17 38 05 18 21 20 97 18 51 42 31 50 06 24 35 52
10 83 63 1
Выдан: Казначейство России
Владелец: Шорина Галина Евгеньевна, УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 04.12.2023 по 26.02.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 004 – Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор)

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 01.08.2024 **Дата окончания:** 01.08.2024

Место проведения профилактического мероприятия: 601424, обл. Владимирская, р-н Вязниковский, д. Большевысоково, ул. Школьная, д 1

Форма проведения профилактического мероприятия: Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия по решению контрольного органа
Дополнительно: в соответствии с утвержденной Программой профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и на основании п.5 ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3303007554

Профилактическое мероприятие
№ 33240041000111465883 от 01.08.2024

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033300004693

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 33,
Владимирская область, ВЯЗНИКОВСКИЙ, ГОРОД ВЯЗНИКИ,

Адрес места нахождения: 601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ,
УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,

ОКВЭД:

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Местонахождение: 601424, обл. Владимирская, р-н Вязниковский, д. Большевысоково, ул. Школьная, д 1

Тип объекта: Деятельность и действия

Вид объекта: Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием

Подвид объекта: Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием

Категория риска: чрезвычайно высокий риск

2. Тип объекта: Деятельность и действия

Вид объекта: Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием

Подвид объекта: Деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления, в том числе лагеря с дневным пребыванием

Категория риска: чрезвычайно высокий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Кубикова Светлана Сергеевна Главный специалист-эксперт территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 17, Глава III
Содержание требования: Статья 17. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения
1. При организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению, для предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) должны выполняться санитарно-эпидемиологические требования.
2. При организации питания в дошкольных и других образовательных организациях, медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания, установлении норм пищевого довольствия для военнослужащих, а также при установлении норм питания для лиц, находящихся в следственных изоляторах или отбывающих наказание в исправительных учреждениях, обязательно соблюдение научно обоснованных физиологических норм питания человека.

Профилактическое мероприятие

№ 33240041000111465883 от 01.08.2024

3. При установлении минимальных социальных стандартов уровня жизни населения, гарантируемых государством, должны учитываться физиологические нормы питания человека.
2. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 24, Глава V
Содержание требования: Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.
Содержание требования: При эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 28, Глава III
Содержание требования: 1. В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.
2. Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений. Использование технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской продукции для детей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям (пункт в редакции, введенной в действие с 21 октября 2011 года Федеральным законом от 19 июля 2011 года N 248-ФЗ, – см. предыдущую редакцию).
4. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 32, Глава IV
Содержание требования: 1. Производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг.

(в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1.1. При осуществлении производственного контроля, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, могут использоваться результаты выполненных при проведении специальной оценки условий труда исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных испытательной лабораторией

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

(центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения указанного производственного контроля.

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 19.07.2018 N 208-ФЗ)

2. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом.

(в ред. Федеральных законов от 19.07.2011 N 248-ФЗ, от 07.12.2011 N 417-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления.

5. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 34, Глава IV
Содержание требования: 1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (далее – медицинские осмотры).

2. В случае необходимости на основании предложений органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных структурных подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению медицинских осмотров работников.

4. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

Содержание требования: Статья 34. Обязательные медицинские осмотры и медицинское освидетельствование

1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний работники отдельных профессий, производств и организаций при выполнении своих трудовых обязанностей обязаны проходить предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры (далее – медицинские осмотры).

2. В случае необходимости на основании предложений органов, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, решениями органов государственной власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления в отдельных организациях (цехах, лабораториях и иных структурных подразделениях) могут вводиться дополнительные показания к проведению медицинских осмотров работников (пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2005 года Федеральным законом от 22 августа 2004 года N 122-ФЗ; дополнен с 1 августа 2011 года

Профилактическое мероприятие

№ 33240041000111465883 от 01.08.2024

Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 242-ФЗ – см. предыдущую редакцию).

3. Индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны обеспечивать условия, необходимые для своевременного прохождения медицинских осмотров работниками.

4. Работники, отказывающиеся от прохождения медицинских осмотров, не допускаются к работе.

5. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства обязаны проходить медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (далее также – медицинское освидетельствование), в медицинских организациях, находящихся на территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или федеральным законом. Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие или отсутствие у иностранных граждан и лиц без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предусмотренных перечнем, утверждаемым уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации обязан установить перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение медицинского освидетельствования на территории соответствующего субъекта Российской Федерации.

6. По результатам медицинского освидетельствования иностранные граждане и лица без гражданства получают медицинские документы о наличии или об отсутствии у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на бумажном носителе или в форме электронного документа. Форма и описание бланка медицинских документов и срок их действия устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

7. Данные о прохождении медицинских осмотров и медицинского освидетельствования подлежат внесению в федеральную государственную информационную систему сведений санитарно-эпидемиологического характера с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и статьи 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

8. Документом, подтверждающим прохождение медицинских осмотров, является личная медицинская книжка, оформленная на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа.

9. Порядок проведения медицинских осмотров, ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного документа, устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

6. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 35, Глава IV
Содержание требования: Статья 35. Профилактические прививки
Профилактические прививки проводятся гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
7. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1999-03-30 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 52-ФЗ, Статья 36, Глава IV
Содержание требования: 1. Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни.
2. Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются:
- в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других образовательных организациях;
- (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
- (см. текст в предыдущей редакции)
- при получении профессионального образования или дополнительного профессионального образования посредством включения в образовательные программы разделов о гигиенических знаниях;
- (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ)
- (см. текст в предыдущей редакции)
- при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.
3. В целях формирования санитарно-гигиенической культуры в обществе и мотивации граждан к здоровому образу жизни проводится санитарно-гигиеническое просвещение населения посредством распространения знаний, необходимых для формирования здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, профилактики заболеваний, сохранения и укрепления здоровья, знаний по иным вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с использованием средств массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", печатной продукции (памяток, буклетов, плакатов и другой), социальной рекламы, а также при проведении мероприятий в организованных коллективах, индивидуальных консультаций граждан.
- (п. 3 введен Федеральным законом от 04.11.2022 N 429-ФЗ)
4. Санитарно-гигиеническое просвещение населения проводится органами и

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

организациями, указанными в статье 46 настоящего Федерального закона, медицинскими организациями, в том числе с участием органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

(п. 4 введен Федеральным законом от 04.11.2022 N 429-ФЗ)

5. Социально ориентированные некоммерческие организации и добровольческие (волонтерские) организации, осуществляющие в соответствии с учредительными документами деятельность в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, содействуют санитарно-гигиеническому просвещению населения.

(п. 5 введен Федеральным законом от 04.11.2022 N 429-ФЗ)

6. Порядок, условия и формы проведения санитарно-гигиенического просвещения населения и порядок осуществления контроля за ним устанавливаются в соответствии с законодательством об образовании.

Содержание требования: 1. Гигиеническое воспитание и обучение граждан обязательны, направлены на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни.

2. Гигиеническое воспитание и обучение граждан осуществляются:

в процессе воспитания и обучения в дошкольных и других образовательных организациях; при получении профессионального образования или дополнительного профессионального образования посредством включения в образовательные программы разделов о гигиенических знаниях;

при профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

8. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 3.11.1., Пункт 3.11.

Содержание требования: Хозяйствующие субъекты в срок не позднее чем за два месяца до открытия каждого сезона информируют территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, о режиме работы

Содержание требования: Хозяйствующие субъекты в срок не позднее чем за два месяца до открытия каждого сезона информируют территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, о планируемых сроках заездов детей

Содержание требования: Хозяйствующие субъекты в срок не позднее чем за два месяца до открытия каждого сезона информируют территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, о количестве детей

9. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Пункт 1.4.

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

Содержание требования: Функционирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по организации отдыха детей, осуществляется при наличии заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству, в том числе Правилам, выданного органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей

10. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Пункт 1.7.
Содержание требования: Не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей.
11. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Пункт 1.5.
Содержание требования: Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров
12. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Пункт 1.8.
Содержание требования: На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил
13. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Пункт 1.9.
Содержание требования: При нахождении детей на объектах более 4 часов обеспечивается возможность организации горячего питания
14. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 3.11.2., Пункт 3.11.
Содержание требования: Дети-инвалиды принимаются в организации, в которых созданы соответствующие условия для их пребывания.
15. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 3.14.5., Пункт 3.14.
Содержание требования: В зависимости от используемой формы для организации и размещения лагеря труда и отдыха к его обустройству применяются требования пунктов 3.10, 3.11, 3.12 Правил
16. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 3.14.6., Пункт 3.14.

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

Содержание требования: Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в хозяйствующий субъект

17. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 3.14.1., Пункт 3.14.
Содержание требования: При температурах воздуха от 25 °С до 28 °С продолжительность работы должна составлять не более 2,5 часов для лиц от 16 до 18 лет – не более 3,5 часов.
Содержание требования: В организациях труда и отдыха (полевой практики) должны соблюдаться требования: В весенний, летний и осенний периоды в зависимости от климатических условий выполнение сельскохозяйственных и других видов работ на открытых площадках следует проводить в часы наименьшей инсоляции.
18. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 3.14.2., Пункт 3.14.
Содержание требования: Запрещается труд детей после 20:00 часов.
19. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 2.2.1., Пункт 2.2.
Содержание требования: Собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее 50% площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру этой территории.
20. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 2.2.1., Пункт 2.2.
Содержание требования: Допускается сокращение озеленения деревьями и кустарниками собственной территории в районах Крайнего Севера с учетом климатических условий.
21. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 2.2.6., Пункт 2.2.
Содержание требования: На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами.
Содержание требования: На собственной территории должно быть обеспечено отсутствие грызунов, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами.
22. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 2.2.4., Пункт 2.2.
Содержание требования: Покрытие подходов на собственной территории не должно иметь дефектов.
Содержание требования: Покрытие проездов на собственной территории не должно иметь дефектов.
23. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 3.11.3., Пункт 3.11.

Содержание требования: Встречи детей с посетителями, в том числе с родителями (законными представителями) детей проводятся в специальной зоне

Содержание требования: Не допускается пребывание на собственной территории

Организации посетителей, в том числе родителей (законных представителей) детей, вне специально установленных мест.

Содержание требования: Встречи детей с посетителями, в том числе с родителями (законными представителями) детей проводятся в соответствии с установленным руководителем Организации распорядком дня

24. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–09–28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.2.2., Пункт 2.2.
Содержание требования: Полимерные покрытия должны иметь документы об оценке (подтверждения) соответствия.
25. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–09–28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.2.3., Пункт 2.2.
Содержание требования: Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки
26. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–09–28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Пункт 2.3.
Содержание требования: В отношении объектов (зданиям, строениям, сооружениям), используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности, должны соблюдаться следующие требования:
27. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–09–28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 3.11.4., Пункт 3.11.
Содержание требования: Минимальный набор помещений организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием включает: помещение гладильной
Содержание требования: Минимальный набор помещений организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием включает: помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, для приготовления дезинфицирующих растворов – одно на отряд (или жилой корпус)
28. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–09–28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 3.11.5., Пункт 3.11.
Содержание требования: Минимальный набор помещений для оказания медицинской помощи включает: помещение для приготовления дезинфекционных растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенного для указанных помещений

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

Содержание требования: В изоляторе медицинского пункта предусматриваются не менее двух палат (раздельно для капельных и кишечных инфекций)

29. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 3.11.7., Пункт 3.11.
Содержание требования: Для размещения личных сумок (чемоданов, рюкзаков) детей выделяется специальное помещение, оборудованное стеллажами (или выделяют специальное оборудованное место)
Содержание требования: Для хранения личных сумок (чемоданов, рюкзаков) детей выделяется специальное помещение, оборудованное стеллажами (или выделяют специальное оборудованное место)
30. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 2.4.12., Пункт 2.4.
Содержание требования: Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель
Содержание требования: Помещение оборудуют системой водоотведения
31. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 2.5.2., Пункт 2.5.
Содержание требования: Полы не должны иметь повреждений
32. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 2.5.3., Пункт 2.5.
Содержание требования: В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.
33. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 2.4.3., Пункт 2.4.
Содержание требования: Воспитанники обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом.
Содержание требования: Обучающиеся обеспечиваются мебелью в соответствии с их возрастом.
34. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 2.4.4., Пункт 2.4.
Содержание требования: Размещение проектора интерактивной доски должно исключать для пользователей возможность возникновения слепящего эффекта.
35. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», 28, Подпункт 2.4.9., Пункт 2.4.

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

- Содержание требования: Используемое спортивное оборудование должно быть выполнено из материалов, допускающих их влажную обработку дезинфекционными средствами.
36. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.4.5., Пункт 2.4. Содержание требования: ЭСО должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия.
37. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.4.10., Пункт 2.4. Содержание требования: При установке в помещениях телевизионной аппаратуры расстояние от ближайшего места просмотра до экрана должно быть не менее 2 метров.
38. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.4.13., Пункт 2.4. Содержание требования: Окна помещений, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, оборудуются москитными сетками
39. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.4.11., Пункт 2.4. Содержание требования: Санитарно-техническое оборудование должно быть без дефектов
40. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 3.11.6., Пункт 3.11. Содержание требования: Хозяйствующим субъектом обеспечивается освещение дорожек, ведущих к туалетам.
41. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Пункт 2.6. Содержание требования: При обеспечении водоснабжения и водоотведения хозяйствующими субъектами должны соблюдаться следующие требования:
42. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.6.6., Пункт 2.6. Содержание требования: При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, проводится замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусмотрено сроком годности воды, установленным производителем.
43. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил

Профилактическое мероприятие
№ 33240041000111465883 от 01.08.2024

- СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.7.1., Пункт 2.7.
Содержание требования: Не допускается использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением.
44. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–09–28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.7.2., Пункт 2.7.
Содержание требования: Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово–развлекательных и культурно–досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах не жилого назначения)
45. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–09–28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.7.3., Пункт 2.7.
Содержание требования: Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей, осуществляется Организацией с помощью термометров.
Содержание требования: Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания молодежи, осуществляется Организацией с помощью термометров.
46. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–09–28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.7.4., Пункт 2.7.
Содержание требования: Каждая группа помещений (производственные, складские, санитарно–бытовые) оборудуется отдельными системами приточно–вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением.
47. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–09–28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 3.11.11., Пункт 3.11.
Содержание требования: Допустимая температура воздуха составляет не ниже: в душевых +25 °С
48. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–09–28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.9.3., Пункт 2.9.
Содержание требования: Лица с признаками инфекционных заболеваний в объекты не допускаются.
49. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–09–28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 3.11.2., Пункт 3.11.
Содержание требования: Во время заезда проводится бесконтактная термометрия каждого ребенка и сопровождающих его взрослых с фиксированием результатов в журнале

**Профилактическое мероприятие
№ 33240041000111465883 от 01.08.2024**

50. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.9.7., Пункт 2.9. Содержание требования: Хозяйствующим субъектом должны быть созданы условия для мытья рук обучающихся
51. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 2.11.5., Пункт 2.11. Содержание требования: Постельные принадлежности (матрацы, подушки, спальные мешки) проветриваются непосредственно в спальнях во время каждой генеральной уборки, а также на специально отведенных для этого площадках хозяйственной зоны.
52. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-09-28 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 28, Подпункт 3.11.10., Пункт 3.11. Содержание требования: Перед ночным сном дети осматриваются на предмет присасывания клеща
53. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32, Другое/ прочее 2.1. Содержание требования: Готовые блюда, изготавливаемые в предприятиях общественного питания, должны соответствовать требованиям технических регламентов.
54. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32, Другое/ прочее 2.21. Содержание требования: Лица, поступающие на работу в организации общественного питания, должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных осмотров, установленным законодательством Российской Федерации
Содержание требования: Лица, поступающие на работу в организации общественного питания, должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки, установленным законодательством Российской Федерации.
55. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32, Другое/ прочее 2.5. Содержание требования: На предприятии общественного питания, не имеющих цехового деления, работающих с полуфабрикатами, запрещается работа с использованием сырья.
56. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 3.8.

Содержание требования: В целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов необходимо вести ежедневную регистрацию показателей температурного режима хранения пищевой продукции в складских помещениях на бумажном и (или) электронном носителях (рекомендуемые образцы приведены в приложении N 2 к настоящим Правилам).

57. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 3.13.

Содержание требования: Холодильное оборудование для хранения продукции должно быть оборудовано контрольными термометрами.

58. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 2.20.

Содержание требования: Запрещается ремонт производственных помещений одновременно с изготовлением продукции общественного питания в них.

59. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Подпункт 8.1.9, Пункт 8

Содержание требования: При организации питания детей не допускается творог из непастеризованного молока.

Содержание требования: При организации питания детей не допускается горчица

Содержание требования: При организации питания детей не допускаются холодные напитки и морсы (без термической обработки) из плодово-ягодного сырья.

Содержание требования: При организации питания детей не допускаются паштеты, блинчики с мясом и с творогом.

Содержание требования: При организации питания детей не допускаются зельцы, изделия из мясной обреси, диафрагмы.

Содержание требования: При организации питания детей не допускаются крошки

60. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 8.1.10.

Содержание требования: Отбор суточной пробы при организации общественного питания детей должен осуществляться следующим образом: олады должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Содержание требования: Отбор суточной пробы при организации общественного питания детей должен осуществляться следующим образом: первые блюда должны отбираться в количестве не менее 100 г.

Профилактическое мероприятие
№ 33240041000111465883 от 01.08.2024

61. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32, Другое/ прочее 8.1.2.5.
Содержание требования: Не допускается производить замену отдельных видов пищевой продукции в нарушение санитарных правил и норма за пределами средств, выделяемых на эти цели организациям для детей, оставшихся без попечения родителей (медицинским организациям, в которые помещаются дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор).
Содержание требования: Не допускается производить замену отдельных видов пищевой продукции в нарушение санитарных правил и норма за пределами средств, выделяемых на эти цели организациям для детей- сирот (организациям, оказывающим социальные услуги, в которые помещаются дети-сироты, под надзор).
62. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32, Другое/ прочее 8.1.3.
Содержание требования: В случае привлечения предприятия общественного питания к организации питания детей в организованных детских коллективах в организациях оздоровления детей, меню должно согласовываться руководителем организации, в которой организуется питание детей.
63. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32, Другое/ прочее 8.1.4.
Содержание требования: Питание детей должно осуществляться в соответствии с утвержденным меню.
64. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32, Другое/ прочее 8.1.6.
Содержание требования: При организации общественного питания детей в целях профилактики йододефицитных состояний у детей должна использоваться соль поваренная пищевая йодированная при приготовлении блюд и кулинарных изделий.
65. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32, Другое/ прочее 8.1.3.
Содержание требования: В организации, в которой организуется питание детей, меню должно утверждаться руководителем организации.
66. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 8.1.2.

Содержание требования: В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом недопущения следующих продуктов: простокваша – "самокваш".

Содержание требования: В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации дополнительного питания.

Содержание требования: В организованных детских коллективах общественное питание детей должно осуществляться посредством реализации индивидуальных меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом недопущения следующих продуктов: зельцы, изделия из мясной обреза, диафрагмы; рулеты из мякоти голов, кровяные и ливерные колбасы, заливные блюда (мясные и рыбные), студни, форшмак из сельди.

67. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–10–27 №32 «Об утверждении санитарно–эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 8.6.3.

Содержание требования: При организации питания детей в группах по уходу за детьми при организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования должны соблюдаться следующие требования: помещение для приготовления пищи оборудуется необходимым моечным инвентарем.

68. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–10–27 №32 «Об утверждении санитарно–эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 8.6.4.

Содержание требования: При организации питания детей в группах по уходу за детьми при организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования должны соблюдаться следующие требования: холодильное оборудование должно обеспечивать условия для раздельного хранения пищевого продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции.

69. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–10–27 №32 «Об утверждении санитарно–эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 8.6.2.

Содержание требования: При организации питания детей в группах по присмотру за детьми при организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, должны соблюдаться следующие требования: при организации приемов пищи непосредственно на кухне должна быть выделена специальная зона.

70. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–10–27 №32 «Об утверждении санитарно–эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32,

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

Другое/ прочее 8.7.1

Содержание требования: При проведении детских массовых мероприятий в природных условиях должны быть выделены зоны для приема пищи.

Содержание требования: При проведении детских массовых мероприятий в природных условиях должны быть выделены зоны для сбора отходов.

Содержание требования: При проведении детских туристических походов должны быть выделены зоны для приготовления пищи.

Содержание требования: При проведении детских туристических походов должны быть выделены зоны для соблюдения правил личной гигиены.

71. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–10–27 №32 «Об утверждении санитарно–эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 8.7.2.

Содержание требования: В месте приготовления пищи на территории детского лагеря палаточного типа для мытья кухонной, столовой посуды и разделочного инвентаря должны быть выделены отдельные промаркированные емкости.

72. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–10–27 №32 «Об утверждении санитарно–эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 8.7.4.

Содержание требования: В месте приготовления пищи на территории детского лагеря палаточного типа пищу необходимо готовить на каждый прием.

Содержание требования: В месте приготовления пищи на территории детского лагеря палаточного типа пищу необходимо реализовать не позднее 2 часов с момента ее приготовления.

73. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–10–27 №32 «Об утверждении санитарно–эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 8.7.3.

Содержание требования: В детских лагерях палаточного типа суточные пробы от всех приготовленных блюд должны оставляться на хранение на 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте при температуре от +2 °С до +6 °С.

74. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–10–27 №32 «Об утверждении санитарно–эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 8.7.4.

Содержание требования: В месте приготовления пищи на территории детского лагеря палаточного типа подогрев готовых блюд не допускается.

75. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020–10–27 №32 «Об утверждении санитарно–эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 2.17.

Содержание требования: Сбор отходов должен соответствовать требованиям по

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

содержанию территории (Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления").

76. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32, Другое/ прочее 2.16.

Содержание требования: Внутренняя отделка санитарно-бытовых помещений предприятия общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

77. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32, Другое/ прочее 2.9.

Содержание требования: Предприятие общественного питания для приготовления пищи должно быть оснащено посудой (одноразового использования, при необходимости), тарой, изготовленными из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

Содержание требования: Предприятие общественного питания для приготовления пищи должно быть оснащено инвентарем, изготовленным из материалов, соответствующих требованиям, предъявляемым к материалам, контактирующим с пищевой продукцией, устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств и обеспечивающими условия хранения, изготовления, перевозки (транспортирования) и реализации пищевой продукции.

78. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32, Другое/ прочее 2.14.

Содержание требования: В помещениях отделки кондитерских изделий приточная система вентиляции должна быть обеспечена противопыльными фильтрами.

79. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32, Другое/ прочее 3.10.

Содержание требования: В конце рабочего дня должна проводиться мойка всех столовых приборов в посудомоечных машинах с использованием режимов обработки, обеспечивающих дезинфекцию столовых приборов, и максимальных температурных режимов.

80. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 32,

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

Другое/ прочее 8.4.2.

Содержание требования: Чаша фонтанчика при организации питьевого режима в детских медицинских организациях должна ежедневно обрабатываться с применением моющих средств.

Содержание требования: Чаша фонтанчика при организации питьевого режима в детских медицинских организациях должна ежедневно обрабатываться с применением дезинфицирующих средств.

81. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Пункт 8.4.1.

Содержание требования: В детских, медицинских организациях и организациях социального обслуживания, а также при проведении массовых мероприятий с участием детей должно осуществляться обеспечение питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям.

82. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 8.4.4.

Содержание требования: При организации питьевого режима для детей в детских организациях должны соблюдаться следующие требования: кулеры должны подвергаться мойке с периодичностью, предусмотренной инструкцией по эксплуатации, но не реже одного раза в семь дней.

83. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека: Санитарные правила от 2020-10-27 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»», 32, Другое/ прочее 8.4.6.

Содержание требования: При проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов каждый ребенок должен быть обеспечен дополнительно бутилированной питьевой (негазированной) водой промышленного производства.

Содержание требования: При проведении массовых мероприятий длительностью более 2 часов каждый ребенок должен быть обеспечен дневным запасом бутилированной питьевой (негазированной) воды промышленного производства не менее 1,5 литра на одного ребенка.

84. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011-12-09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 6

Содержание требования: Идентификация пищевой продукции проводится следующими методами: 2) визуальным методом – путем сравнения внешнего вида пищевой продукции с признаками, изложенными в определении такой пищевой продукции в настоящем техническом регламенте и (или) в технических регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

Содержание требования: Идентификация пищевой продукции проводится по ее наименованию и (или) ее признакам, изложенным в определении такой продукции в настоящем техническом регламенте или в технических регламентах Таможенного союза на

Профилактическое мероприятие № 33240041000111465883 от 01.08.2024

отдельные виды пищевой продукции, и (или) визуальным, и (или) органолептическим, и (или) аналитическими методами.

85. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011–12–09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 7, Глава 2, Другое/ прочее Часть 5
Содержание требования: К обращению и производству (изготовлению) пищевой продукции не допускается непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения охлажденное мясо, мясо птицы, имеющее в любой точке измерения температуру выше плюс 4 °С.
Содержание требования: К обращению и производству (изготовлению) пищевой продукции не допускается непереработанное продовольственное (пищевое) сырье животного происхождения обработанное красителями и ароматизаторами, ионизирующим облучением (мясо птицы, кроликов и конины) или ультрафиолетовыми лучами.
86. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011–12–09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 10, Другое/ прочее часть 2
Содержание требования: При осуществлении процессов производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, изготовитель должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП.
87. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011–12–09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 11, Другое/ прочее часть 2
Содержание требования: Организация обеспечения безопасности в процессе производства (изготовления) пищевой продукции и проведения контроля должна осуществляться изготовителем самостоятельно и (или) с участием третьей стороны.
88. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011–12–09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 13, Глава 3, Другое/ прочее часть 4
Содержание требования: Хранение продовольственного (пищевого) сырья и компонентов, используемых при производстве (изготовлении) пищевой продукции, должно осуществляться в условиях, обеспечивающих предотвращение порчи и защиту этого сырья и этих компонентов от загрязняющих веществ
89. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011–12–09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 14, Другое/ прочее часть 3
Содержание требования: В производственных помещениях не допускается хранение личной и производственной (специальной) одежды и обуви персонала
90. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011–12–09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Статья 15, Глава 3, Другое/ прочее часть 3
Содержание требования: Рабочие поверхности технологического оборудования и инвентаря, контактирующие с пищевой продукцией, должны быть выполненными из неабсорбирующих материалов.
91. Евразийская экономическая комиссия: Решение Комиссии Таможенного союза от 2011–12–09 №880 «ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции», 880, Пункт 1, Статья 20
Содержание требования: Соответствие пищевой продукции настоящему техническому

**Профилактическое мероприятие
№ 33240041000111465883 от 01.08.2024**

регламенту обеспечивается выполнением его требований безопасности и выполнением требований безопасности технических регламентов Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Электронная почта

Дата уведомления: 23.07.2024

Примечания: fok-33@mail.ru

2. Способ уведомления: ЕПГУ

Дата уведомления: 29.07.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Результат профилактического мероприятия: Нарушений не выявлено. Проведена беседа о соблюдении обязательных требований.

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000211573974 от 08.08.2024

Статус Завершено

мероприятия:

Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ

Контрольный(над СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

зорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 31.07.2024
Сертификат: 24 79 24 00 02 90 68 30 79 48 22 39 56 48 87 20
55 52 95 5
Выдан: Казначейство России
Владелец: Рябов Александр Николаевич, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 08.08.2024 **Дата окончания:** 08.08.2024

Место проведения профилактического мероприятия: 601445, обл. Владимирская, р-н Вязниковский, г. Вязники, ул. Металлистов, д 15

Форма проведения профилактического мероприятия: Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3303007554

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033300004693

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 33, Владимирская область, ВЯЗНИКОВСКИЙ, ГОРОД ВЯЗНИКИ,

Профилактическое мероприятие № 33240061000211573974 от 08.08.2024

Адрес места нахождения: 601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,

ОКВЭД:

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Местонахождение: 601445, обл. Владимирская, р-н Вязниковский, г. Вязники, ул. Металлистов, д 15
Тип объекта: Производственные объекты
Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности
Категория риска: низкий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Александр Николаевич Рябов главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
2. Юрий Алексеевич Козлов государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 1 Правил
Содержание требования: Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее – объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000211573974 от 08.08.2024

2. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 3 Правил, Другое/ прочее абзац 2
Содержание требования: Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
Содержание требования: Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
Содержание требования: Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.
3. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 3 Правил, Другое/ прочее абзац 1
Содержание требования: Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
4. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 3 Правил, Другое/ прочее абзац 3
Содержание требования: Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
5. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 5 Правил
Содержание требования: О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах
6. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 13 Правил, Другое/ прочее абзац 1
Содержание требования: Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает хранение на объекте технической документации изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.
Содержание требования: О соблюдении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования
7. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 13 Правил, Другое/ прочее абзац 2
Содержание требования: При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты, проверка проводится не реже 1 раза в

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000211573974 от 08.08.2024

год.

8. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 13 Правил, Другое/ прочее абзац 3
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.
Содержание требования: По результатам проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроках их устранения.
9. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 13 Правил, Другое/ прочее абзац 4
Содержание требования: В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.
10. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 14 Правил, Другое/ прочее абзац 2
Содержание требования: Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).
11. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 14 Правил, Другое/ прочее абзац 1
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
Содержание требования: Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств).
Содержание требования: Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противоподымных дверей (устройств).
12. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт а, Пункт 16 Правил
Содержание требования: На объектах защиты запрещается хранить на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества,

Профилактическое мероприятие

№ 33240061000211573974 от 08.08.2024

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

13. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт е, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).

14. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт в, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается хранить горючие материалы в лифтовых холлах.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения.

15. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт л, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, с ограждающими конструкциями из горючих материалов.

16. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт з, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается производить отопление замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи).

Содержание требования: На объектах защиты запрещается проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

17. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт м, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается размещать на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки

Профилактическое мероприятие № 33240061000211573974 от 08.08.2024

кондиционеров.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается размещать в поэтажных коридорах внешние блоки кондиционеров.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается размещать на лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

18. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт к, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения.

19. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт д, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации

20. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт о, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

21. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт н, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания.

22. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт и, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается закрывать жалюзи ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000211573974 от 08.08.2024

23. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт б, Пункт 16 Правил
Содержание требования: На объектах защиты запрещается чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Содержание требования: На объектах защиты запрещается чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Содержание требования: На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
24. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт г, Пункт 16 Правил
Содержание требования: На объектах защиты запрещается устанавливать глухие решетки на окна подвалов и прямых у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности.
25. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт б, Пункт 17 Правил
Содержание требования: Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Содержание требования: Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
26. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт а, Пункт 17 Правил
Содержание требования: Руководители организаций обеспечивают очистку от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений.
Содержание требования: Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.
Содержание требования: Руководители организаций обеспечивают содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии.

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000211573974 от 08.08.2024

27. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 17(1) Правил, Другое/ прочее абзац 1
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Содержание требования: Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.
28. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 17(1) Правил, Другое/ прочее абзац 2
Содержание требования: Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.
29. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 26 Правил, Другое/ прочее абзац 1
Содержание требования: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Содержание требования: Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.
Содержание требования: Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.
30. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 26 Правил, Другое/ прочее абзац 2
Содержание требования: Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.
31. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 26 Правил, Другое/ прочее абзац 3
Содержание требования: Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.
32. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

Профилактическое мероприятие № 33240061000211573974 от 08.08.2024

1479, Подпункт в, Пункт 27 Правил

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы.

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

33. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт г, Пункт 27 Правил

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре).

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается снимать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров.

34. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт б, Пункт 27 Правил

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие).

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре).

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается блокировать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов допускается в дополнение к ручному способу открывания раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств.

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах).

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и

Профилактическое мероприятие № 33240061000211573974 от 08.08.2024

аварийных выходов запрещается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть указанные устройства.

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается снимать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров.

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается демонтировать лестницы, поэтажно соединяющие балконы и лоджии, лестницы в прямых, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир.

35. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт а, Пункт 27 Правил

Содержание требования: Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств.

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.

36. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт д, Пункт 35 Правил

Содержание требования: Запрещается использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов.

Содержание требования: Запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Содержание требования: Запрещается при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

37. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт б, Пункт 35 Правил

Содержание требования: Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

38. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт е, Пункт 35 Правил

Содержание требования: Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие,

Профилактическое мероприятие № 33240061000211573974 от 08.08.2024

легковоспламеняющиеся вещества и материалы.

39. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт в, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.
Содержание требования: Запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.
40. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт г, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, предусмотренных их конструкцией.
Содержание требования: Запрещается пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией.
41. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт и, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
Содержание требования: Запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
42. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт а, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели со следами термического воздействия.
Содержание требования: Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.
43. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт ж, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов при включении электроподогрева автотранспорта.
Содержание требования: Запрещается использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ.
44. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

Профилактическое мероприятие № 33240061000211573974 от 08.08.2024

1479, Пункт 36 Правил

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих стоянки мобильных средств пожаротушения.

45. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 37 Правил, Другое/ прочее абзац 3

Содержание требования: Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.

46. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 37 Правил, Другое/ прочее абзац 1

Содержание требования: Запрещается закрывать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

Содержание требования: Запрещается ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.

47. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 37 Правил, Другое/ прочее абзац 4

Содержание требования: В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с питанием от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

Содержание требования: В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

48. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 50 Правил, Другое/ прочее абзац 2

Содержание требования: Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

49. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 50 Правил, Другое/ прочее абзац 3

Содержание требования: Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям.

Содержание требования: Двери пожарных шкафов должны открываться не менее чем на 90 градусов.

50. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 50 Правил, Другое/ прочее абзац 1

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными

Профилактическое мероприятие № 33240061000211573974 от 08.08.2024

пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Содержание требования: Руководитель организации организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

51. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 5

Содержание требования: Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

52. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 4

Содержание требования: При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

53. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 1

Содержание требования: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Содержание требования: Работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств, осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

54. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 2

Содержание требования: Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе, с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

Содержание требования: При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации.

55. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 6

Содержание требования: К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000211573974 от 08.08.2024

56. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 54 Правил, Другое/ прочее абзац 3
Содержание требования: На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
57. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 397 Правил, Другое/ прочее абзац 1
Содержание требования: Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.
58. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 397 Правил, Другое/ прочее абзац 7
Содержание требования: Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено приложениями N 1 и 2 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". .
59. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 397 Правил, Другое/ прочее абзац 6
Содержание требования: Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.
60. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 397 Правил, Другое/ прочее абзац 4
Содержание требования: Для тушения пожаров классов В, С, Е порошковые огнетушители должны иметь все заряды или АБСЕ.
61. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 397 Правил, Другое/ прочее абзац 5
Содержание требования: Для тушения пожаров класса D порошковые огнетушители должны иметь заряд D.
62. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 409 Правил
Содержание требования: Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.
Содержание требования: Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

**Профилактическое мероприятие
№ 33240061000211573974 от 08.08.2024**

1. Способ уведомления: Региональный портал госуслуг

Дата уведомления: 31.07.2024

Примечания: направлено

2. Способ уведомления: ЕПГУ

Дата уведомления: 31.07.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Результат профилактического мероприятия: Разъяснены вопросы связанные с организацией и осуществлением федерального государственного пожарного надзора, вопросы связанные с обеспечением пожарной безопасности, разъяснены права и обязанности контролируемого лица. Даны рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности.

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000211610534 от 09.08.2024

Статус Завершено

мероприятия:

Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ

Контрольный(над СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

зорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 02.08.2024
Сертификат: 13 11 85 31 55 00 38 18 04 93 78 92 62 82 42 58
11 91 42 1
Выдан: Казначейство России
Владелец: Шибаев Василий Александрович, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 05.03.2024 по 29.05.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 09.08.2024 **Дата окончания:** 09.08.2024

Форма проведения профилактического мероприятия: Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3303007554

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033300004693

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 33, Владимирская область, ВЯЗНИКОВСКИЙ, ГОРОД ВЯЗНИКИ,

Адрес места нахождения: 601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,

Профилактическое мероприятие № 33240061000211610534 от 09.08.2024

ОКВЭД:

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Тип объекта: Производственные объекты

Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Категория риска: значительный риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Василий Александрович Шибаетов главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
2. Александр Николаевич Рябов главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
3. Юрий Алексеевич Козлов государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2021-09-01 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и

Профилактическое мероприятие

№ 33240061000211610534 от 09.08.2024

управления эвакуацией людей при пожаре», 1464, Пункт 8 Требований

Содержание требования: Объекты защиты оснащаются системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с критериями оснащения объектов защиты системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре согласно приложению № 5 и с учетом приложения № 6 к требованиям к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

2. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 409 Правил

Содержание требования: Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

Содержание требования: Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание

3. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 397 Правил, Другое/ прочее абзац 1

Содержание требования: Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

Содержание требования: Удалить 3

Содержание требования: Удалить 1

Содержание требования: Удалить 4

4. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 397 Правил, Другое/ прочее абзац 7

Содержание требования: Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено приложениями N 1 и 2 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". .

5. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 397 Правил, Другое/ прочее абзац 6

Содержание требования: Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.

6. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 397 Правил, Другое/ прочее абзац 4

Содержание требования: Для тушения пожаров классов В, С, Е порошковые огнетушители должны иметь все заряды или АБСЕ.

7. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 397 Правил, Другое/ прочее абзац 5

Профилактическое мероприятие

№ 33240061000211610534 от 09.08.2024

Содержание требования: Для тушения пожаров класса D порошковые огнетушители должны иметь заряд D.

8. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 397 Правил, Другое/ прочее абзац 3

Содержание требования: Для тушения пожаров класса А порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды АБСЕ.

9. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт а, Пункт 17 Правил

Содержание требования: Руководители организаций обеспечивают очистку от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений.

Содержание требования: Руководители организаций обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре.

Содержание требования: Руководители организаций обеспечивают содержание ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии.

10. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт б, Пункт 17 Правил

Содержание требования: Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Содержание требования: Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

11. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт е, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода).

12. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт в, Пункт 16 Правил

Профилактическое мероприятие

№ 33240061000211610534 от 09.08.2024

Содержание требования: На объектах защиты запрещается хранить горючие материалы в лифтовых холлах.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения.

Содержание требования: удалить 1

13. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт л, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, с ограждающими конструкциями из горючих материалов.

14. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт з, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается производить отопление замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи).

Содержание требования: На объектах защиты запрещается проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

15. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт м, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается размещать на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается размещать в поэтажных коридорах внешние блоки кондиционеров.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается размещать на лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.

16. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт к, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения.

17. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт д, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров,

Профилактическое мероприятие № 33240061000211610534 от 09.08.2024

холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации

18. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт о, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

19. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт н, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания.

20. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт и, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается закрывать жалюзи ведущие к незадымляемым лестничным клеткам.

21. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт б, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации мастерских, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

22. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

**Профилактическое мероприятие
№ 33240061000211610534 от 09.08.2024**

1479, Подпункт г, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается устанавливать глухие решетки на окна подвалов и прямых у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности.

23. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт а, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается хранить на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порошок, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы.

Содержание требования: удалить 1

24. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 15 Правил

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

25. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 14 Правил, Другое/ прочее абзац 2

Содержание требования: Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

26. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 14 Правил, Другое/ прочее абзац 1

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек,

Профилактическое мероприятие № 33240061000211610534 от 09.08.2024

устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.

Содержание требования: Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств).

Содержание требования: Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных дверей (устройств).

27. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 13 Правил, Другое/ прочее абзац 3

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.

Содержание требования: По результатам проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения.

28. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 13 Правил, Другое/ прочее абзац 4

Содержание требования: В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования требованиям пожарной безопасности.

29. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 13 Правил, Другое/ прочее абзац 1

Содержание требования: Об осуществлении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ

Содержание требования: удалить2

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает хранение на объекте технической документации изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ.

Содержание требования: О соблюдении при эксплуатации объекта защиты руководителем организации проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования

Содержание требования: удалить1

30. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

Профилактическое мероприятие № 33240061000211610534 от 09.08.2024

1479, Пункт 13 Правил, Другое/ прочее абзац 2

Содержание требования: При отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты, проверка проводится не реже 1 раза в год.

31. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 11 Правил, Другое/ прочее абзац 1

Содержание требования: Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Содержание требования: Удалено 1

32. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 11 Правил, Другое/ прочее абзац 3

Содержание требования: Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место курения".

33. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 11 Правил, Другое/ прочее абзац 2

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем запрещено".

34. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт б, Пункт 7 Правил

Содержание требования: В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 50 детей в помещениях зданий и сооружений класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Содержание требования: В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости.

35. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт в, Пункт 7 Правил

Содержание требования: В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом.

36. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт а, Пункт 7 Правил

Содержание требования: В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается размещать детей на мансардном этаже зданий и сооружений класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Содержание требования: В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не

Профилактическое мероприятие № 33240061000211610534 от 09.08.2024

допускается размещать детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней огнестойкости.

37. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 6 Правил

Содержание требования: В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации во время круглосуточного дежурства обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью.

Содержание требования: В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации во время круглосуточного дежурства обеспечивает обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).

Содержание требования: В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации на время круглосуточного дежурства обеспечивает обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты органов зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов зрения на каждого дежурного.

Содержание требования: В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации на время круглосуточного дежурства обеспечивает обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания на каждого дежурного.

Содержание требования: В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

38. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 5 Правил

Содержание требования: О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах

Содержание требования: О разработке планов эвакуации людей при пожаре из зданий или сооружений (кроме жилых домов) с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, которые размещаются на видных местах.

39. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 4 Правил

Содержание требования: Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за

Профилактическое мероприятие

№ 33240061000211610534 от 09.08.2024

обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты.

40. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 3 Правил, Другое/ прочее абзац 2
Содержание требования: Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
Содержание требования: Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.
Содержание требования: Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
41. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 3 Правил, Другое/ прочее абзац 1
Содержание требования: Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.
42. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 3 Правил, Другое/ прочее абзац 3
Содержание требования: Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.
43. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 2 Правил, Другое/ прочее абзац 2
Содержание требования: При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства необходимо немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию.
44. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 2 Правил, Другое/ прочее абзац 3
Содержание требования: При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства необходимо принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.
45. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 2 Правил, Другое/ прочее абзац 4
Содержание требования: В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов,

Профилактическое мероприятие № 33240061000211610534 от 09.08.2024

хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее – руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.

46. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 1 Правил

Содержание требования: Правила устанавливают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты (далее – объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Региональный портал госуслуг

Дата уведомления: 02.08.2024

Примечания: отправлено

2. Способ уведомления: ЕПГУ

Дата уведомления: 02.08.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Результат профилактического мероприятия: Разъяснены вопросы связанные с организацией и осуществлением федерального государственного пожарного надзора, вопросы связанные с обеспечением пожарной безопасности, разъяснены права и обязанности контролируемого лица. Даны рекомендации по соблюдению требований пожарной безопасности.

Профилактическое мероприятие
№ 77240363445711890671 от 30.08.2024

Статус Завершено

мероприятия:

Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ

Контрольный(над СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

зорный) орган: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 02.09.2024
Сертификат: 57 05 81 04 28 08 99 45 88 28 20 29 00 73 84 97
30 05 30
Выдан: Казначейство России
Владелец: Гламзда Кирилл Юрьевич, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 036 – Федеральный государственный контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 30.08.2024 **Дата окончания:** 30.08.2024

Место проведения профилактического мероприятия: 600022, обл. Владимирская, г. Владимир, ш. Московское, д 5

Форма проведения профилактического мероприятия: Видео-конференц-связь

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия по решению контрольного органа
Дополнительно: пункт 34 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 29.06.2021 N 1043

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3303007554

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033300004693

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 33, Владимирская область, ВЯЗНИКОВСКИЙ, ГОРОД ВЯЗНИКИ,

Профилактическое мероприятие

№ 77240363445711890671 от 30.08.2024

Адрес места нахождения: 601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,

ОКВЭД:

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Тип объекта: Деятельность и действия

Вид объекта: деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию

Подвид объекта: деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию

Категория риска: низкий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Артюхова Ольга Андреевна государственный инспектор отдела территориального органа

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2007-11-08 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 259-ФЗ, Часть 1, Статья 27

Содержание требования: 1. Перевозка пассажиров и багажа по заказу осуществляется транспортным средством, предоставленным на основании договора фрахтования, заключенного в письменной форме. Договор фрахтования оформляется на бумажном носителе или формируется в виде электронного договора фрахтования. Порядок оформления или формирования договора фрахтования устанавливается правилами перевозок пассажиров. Формат электронного договора фрахтования утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

2. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2007-11-08 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 259-ФЗ, Часть 3, Статья 6

Содержание требования: Путевой лист содержит следующие сведения: 1) о сроке действия путевого листа; 2) о лице, оформившем путевой лист; 3) о транспортном средстве; 4) о водителе (водителях) транспортного средства; 5) о виде перевозки; 6) о виде сообщения. Содержание требования: согласно части 3 статьи 6 Федерального закона, путевой лист должен содержать следующие сведения: о сроке действия путевого листа; о лице, оформившем путевой лист; о транспортном средстве; о водителе (водителях) транспортного средства; о виде перевозки; о виде сообщения

3. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2007-11-08 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 259-ФЗ, Часть 1, Статья 6

Профилактическое мероприятие

№ 77240363445711890671 от 30.08.2024

Содержание требования: Путевой лист подлежит оформлению собственником (владельцем) транспортного средства на каждое транспортное средство, осуществляющее движение по дорогам при перевозке пассажиров и багажа, грузов в городском, пригородном и междугородном сообщениях

Содержание требования: В случае, если транспортное средство предоставлено во временное владение и пользование за плату по договору аренды транспортного средства с экипажем, путевой лист оформляется арендодателем

4. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2007-11-08 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 259-ФЗ, Часть 2, Статья 6

Содержание требования: Путевой лист оформляется на бумажном носителе или формируется в виде электронного путевого листа

5. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт а, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан использовать для осуществления лицензируемой деятельности автобусы, принадлежащие лицензиату на праве собственности или ином законном основании (за исключением аренды автобусов с экипажем), информация о которых внесена в реестр лицензий

6. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт б, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан осуществлять деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения посредством исполнения должностных обязанностей работником, назначенным приказом лицензиата ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшим в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью, или в случае, если лицензиат является индивидуальным предпринимателем и прошел указанную аттестацию, посредством исполнения соответствующих обязанностей

7. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт в, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан заключить в отношении коммерческих перевозок договор (договоры) обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"

8. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт г, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан заполнять путевые листы в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 6 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"

Профилактическое мероприятие
№ 77240363445711890671 от 30.08.2024

9. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт д, Пункт 8
Содержание требования: Лицензиат обязан допускать к лицензируемому виду деятельности автобусы лицензиата, прошедшие в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", предрейсовый или предсменный контроль их технического состояния
Содержание требования: Лицензиат обязан допускать к лицензируемому виду деятельности автобусы лицензиата, оснащенные в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, тахографами (контрольными устройствами (тахографами) регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств)
10. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт е, Пункт 8
Содержание требования: Лицензиат обязан осуществлять техническое обслуживание автобусов лицензита в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей этих транспортных средств
11. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт ж, Пункт 8
Содержание требования: Лицензиат обязан обеспечивать стоянку автобусов лицензиата на территории городских поселений, городских округов, гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по возвращении их из рейсов и окончании смены водителя на парковках (парковочных местах), соответствующих требованиям, установленным Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"
12. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт з, Пункт 8
Содержание требования: Лицензиат обязан передавать сведения о пассажирах и персонале (об экипаже) автобуса лицензиата в автоматизированную централизованную базу персональных данных о пассажирах и персонале (об экипаже) автобусов лицензиата в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 11 Федерального закона "О транспортной безопасности"
13. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт и, Пункт 8
Содержание требования: Лицензиат обязан допускать к управлению автобусами лицензиата водителей, которые имеют российское национальное водительское удостоверение на право управления автомобилями категории "D" или иностранное водительское удостоверение на право управления автомобилями категории "D" –для водителей, являющихся гражданами Киргизской Республики, а также гражданами государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального языка
Содержание требования: Лицензиат при организованной перевозке группы детей обязан допускать к управлению автобусами лицензиата водителей, которые соответствуют требованиям правил организованной перевозки группы детей автобусами, установленных

Профилактическое мероприятие

№ 77240363445711890671 от 30.08.2024

Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения";

Содержание требования: Лицензиат обязан допускать к управлению автобусами лицензиата водителей, состоящих в трудовых отношениях с лицензиатом в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

14. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт к, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан соблюдать установленные Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 329 Трудового кодекса Российской Федерации особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей

15. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт л, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан осуществлять предусмотренное Правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", планирование мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий

Содержание требования: Лицензиат обязан осуществлять предусмотренный Правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", анализ дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов лицензиата и правонарушений, совершенных водителями при управлении ими

Содержание требования: Лицензиат обязан осуществлять предусмотренный Правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", инструктаж водителя автобуса лицензиата

16. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт м, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан проводить стажировки водителей автобусов лицензиата, предусмотренные утвержденным Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 328 Трудового кодекса Российской Федерации порядком прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта

17. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт н, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан обеспечивать проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) водителей или в случае, если лицензиат является индивидуальным предпринимателем и непосредственно выполняет обязанности водителя, – проходить медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), в порядке,

Профилактическое мероприятие

№ 77240363445711890671 от 30.08.2024

утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации

18. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1995-12-10 №196-ФЗ «О

безопасности дорожного движения», 196-ФЗ, Статья 20, Глава IV

Содержание требования: 2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющие перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями), кроме того, обязаны: – соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; – создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного и городского наземного электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"; –обеспечивать стоянку транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, в границах городских поселений, муниципальных округов, городских округов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по возвращении из рейса и окончании смены водителя на парковках (парковочных местах), соответствующих требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, а также осуществлять техническое обслуживание и ремонт указанных транспортных средств в соответствии с требованиями, установленными статьей 18 настоящего Федерального закона; – назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; – обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок и установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, и соответствовать указанным требованиям при осуществлении перевозок индивидуальным предпринимателем самостоятельно; – организовывать и проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния транспортных средств в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; – соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств городского наземного электрического транспорта, устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, при осуществлении перевозок пассажиров троллейбусами, трамваями; – соблюдать правила организованной

Профилактическое мероприятие

№ 77240363445711890671 от 30.08.2024

перевозки группы детей автобусами, установленные Правительством Российской Федерации, при осуществлении таких перевозок.

Содержание требования: 1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны: организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"; – не допускать управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами в соответствии с пунктом 13 статьи 25 настоящего Федерального закона. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"; – организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" проведение обязательных медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; – обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, а также требованиям международных договоров Российской Федерации и не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"; – обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств; – осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в сроки, предусмотренные документацией заводов – изготовителей данных транспортных средств; – оснащать транспортные средства тахографами. Требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных средств, порядок оснащения транспортных средств тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Категории оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также виды сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных категорий, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Действие данных требований может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с

Профилактическое мероприятие № 77240363445711890671 от 30.08.2024

программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".

19. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 8
Содержание требования: Организатор перевозки должен назначить в каждый автобус, используемый для организованной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в течение всей поездки.
Содержание требования: Если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц должно определяться из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса.
20. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 14
Содержание требования: Контроль за нахождением в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, возлагается на сопровождающих лиц
Содержание требования: В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведения о нем вычеркиваются из списка
Содержание требования: Нахождение в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, не допускается
21. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 15
Содержание требования: Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он заверен подписью лица, назначенного ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 1 автобус
Содержание требования: Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он заверен подписью лица, назначенного старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса
Содержание требования: Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он заверен подписью лица, назначенного старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуществления организованной перевозки группы детей используется более 2 автобусов
22. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 19
Содержание требования: В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, организатор перевозки должен уведомлять об этом иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей
Содержание требования: В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, организатор перевозки должен уведомлять об этом родителей (законных представителей) детей
Содержание требования: В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, организатор перевозки должен уведомлять об этом подразделение Госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении данных автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями)

Профилактическое мероприятие № 77240363445711890671 от 30.08.2024

23. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 21
Содержание требования: При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку группы детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам.
24. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 16
Содержание требования: Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, оборудованный ремнями безопасности.
25. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 23
Содержание требования: Оригиналы документов, указанных в пунктах 3, 13 и 18 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, хранятся организатором перевозки в течение 3 лет со дня завершения каждой организованной перевозки группы детей, во время которой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали дети, в иных случаях – в течение 90 календарных дней.
26. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 22
Содержание требования: В случае невозможности осуществления или продолжения осуществления организованной перевозки группы детей вследствие дорожно-транспортного происшествия фрахтовщик обязан принять меры по замене автобуса и (или) водителя
Содержание требования: Ответственным (старшим ответственным) за организованную перевозку группы детей должен составляться акт замены водителя в произвольной форме с указанием причин замены водителя, даты и времени замены водителя, фамилий, имен, отчеств (при наличии) и номеров контактных телефонов лиц, подписавших такой акт
Содержание требования: Для осуществления организованной перевозки группы детей подменный водитель обязан иметь на дату начала такой перевозки стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 2 лет
27. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 5
Содержание требования: Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении
Содержание требования: Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 24 часов до начала перевозок в пригородном сообщении
Содержание требования: Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 24 часов до начала перевозок в городском сообщении

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Электронная почта
Дата уведомления: 22.08.2024
Примечания: Уведомление
2. Способ уведомления: ЕПГУ
Дата уведомления: 02.09.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

**Профилактическое мероприятие
№ 77240363445711890671 от 30.08.2024**

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Результат профилактического мероприятия: При проведении профилактического визита были разъяснены основные требования нормативно-правовых актов Российской Федерации, которые подлежат соблюдению при осуществлении деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами

**Профилактическое мероприятие
№ 77240363445715476664 от 02.10.2024**

Статус Завершено

мероприятия:

Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ

Контрольный(над СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

зорный) орган: МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 20.09.2024
Сертификат: 57 05 81 04 28 08 99 45 88 28 20 29 00 73 84 97
30 05 30
Выдан: Казначейство России
Владелец: Гламозда Кирилл Юрьевич, МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
Действителен: с 19.09.2023 по 12.12.2024

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 036 – Федеральный государственный контроль (надзор) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 02.10.2024 **Дата окончания:** 02.10.2024

Место проведения профилактического мероприятия: 600022, обл. Владимирская, г. Владимир, ш. Московское, д 5д

Форма проведения профилактического мероприятия: Видео-конференц-связь

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Проведение обязательных (для предложения) профилактических визитов в отношении контролируемых лиц, приступающих к осуществлению деятельности в определенной сфере
Дополнительно: Начало осуществления контролируемым лицом деятельности в определенной сфере

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3303007554

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033300004693

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 33, Владимирская область, ВЯЗНИКОВСКИЙ, ГОРОД ВЯЗНИКИ,

Профилактическое мероприятие № 77240363445715476664 от 02.10.2024

Адрес места нахождения: 601446, Владимирская область, Р-Н Вязниковский, г. Вязники, ул. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,

ОКВЭД:

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Местонахождение: 601446, обл. Владимирская, р-н Вязниковский, г. Вязники, ул. Ефимьево, д 2а
Тип объекта: Деятельность и действия
Вид объекта: деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию
Подвид объекта: деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию
Категория риска: низкий риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Никифорова Мария Романовна государственный инспектор отдела территориального органа

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2007-11-08 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 259-ФЗ, Часть 3, Статья 6
Содержание требования: Путевой лист содержит следующие сведения: 1) о сроке действия путевого листа; 2) о лице, оформившем путевой лист; 3) о транспортном средстве; 4) о водителе (водителях) транспортного средства; 5) о виде перевозки; 6) о виде сообщения.
Содержание требования: согласно части 3 статьи 6 Федерального закона, путевой лист должен содержать следующие сведения: о сроке действия путевого листа; о лице, оформившем путевой лист; о транспортном средстве; о водителе (водителях) транспортного средства; о виде перевозки; о виде сообщения
2. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2007-11-08 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 259-ФЗ, Часть 1, Статья 6
Содержание требования: согласно части 1 статьи 6 Федерального закона от 08.11.2007г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», путевой лист подлежит оформлению собственником (владельцем) транспортного средства на каждое транспортное средство, осуществляющее движение по дорогам при перевозке пассажиров и багажа, грузов в городском, пригородном и междугородном сообщениях. В случае, если транспортное средство предоставлено во временное владение и пользование за плату по договору аренды транспортного средства с экипажем, путевой лист оформляется арендодателем
3. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 2007-11-08 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 259-ФЗ, Часть 2, Статья 6

Профилактическое мероприятие

№ 77240363445715476664 от 02.10.2024

Содержание требования: Путевой лист оформляется на бумажном носителе или формируется в виде электронного путевого листа

4. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт м, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан проводить стажировки водителей автобусов лицензиата, предусмотренные утвержденным Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 328 Трудового кодекса Российской Федерации порядком прохождения профессионального отбора и профессионального обучения работниками, принимаемыми на работу, непосредственно связанную с движением транспортных средств автомобильного транспорта

5. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт з, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан передавать сведения о пассажирах и персонале (об экипаже) автобуса лицензиата в автоматизированную централизованную базу персональных данных о пассажирах и персонале (об экипаже) автобусов лицензиата в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 11 Федерального закона "О транспортной безопасности"

6. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт г, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан заполнять путевые листы в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 6 Федерального закона "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"

7. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт л, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан осуществлять предусмотренное Правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", планирование мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий

Содержание требования: Лицензиат обязан осуществлять предусмотренный Правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", анализ дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов лицензиата и правонарушений, совершенных водителями при управлении ими

Содержание требования: Лицензиат обязан осуществлять предусмотренный Правилами обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утвержденными Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", инструктаж водителя автобуса лицензиата

8. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц

Профилактическое мероприятие

№ 77240363445715476664 от 02.10.2024

автобусами», 1616, Подпункт в, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан заключить в отношении коммерческих перевозок договор (договоры) обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном"

9. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт а, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан использовать для осуществления лицензируемой деятельности автобусы, принадлежащие лицензиату на праве собственности или ином законном основании (за исключением аренды автобусов с экипажем), информация о которых внесена в реестр лицензий

10. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт н, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан обеспечивать проведение медицинских осмотров (предрейсовых, послерейсовых) водителей или в случае, если лицензиат является индивидуальным предпринимателем и непосредственно выполняет обязанности водителя, – проходить медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые), в порядке, утвержденном Министерством здравоохранения Российской Федерации

11. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт ж, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан обеспечивать стоянку автобусов лицензиата на территории городских поселений, городских округов, гг. Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по возвращении их из рейсов и окончании смены водителя на парковках (парковочных местах), соответствующих требованиям, установленным Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения"

12. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт д, Пункт 8

Содержание требования: Лицензиат обязан допускать к лицензируемому виду деятельности автобусы лицензиата, оснащенные в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, тахографами (контрольными устройствами (тахографами) регистрации режима труда и отдыха водителей транспортных средств)

Содержание требования: Лицензиат обязан допускать к лицензируемому виду деятельности автобусы лицензиата, оснащенные в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS

Содержание требования: Лицензиат обязан допускать к лицензируемому виду деятельности автобусы лицензиата, прошедшие в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", предрейсовый или предсменный контроль их технического состояния

Профилактическое мероприятие
№ 77240363445715476664 от 02.10.2024

13. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт б, Пункт 8
Содержание требования: Лицензиат обязан осуществлять деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения посредством исполнения должностных обязанностей работником, назначенным приказом лицензиата ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения и прошедшим в порядке, установленном Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения", аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью, или в случае, если лицензиат является индивидуальным предпринимателем и прошел указанную аттестацию, посредством исполнения соответствующих обязанностей
14. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт е, Пункт 8
Содержание требования: Лицензиат обязан осуществлять техническое обслуживание автобусов лицензита в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей этих транспортных средств
15. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт к, Пункт 8
Содержание требования: Лицензиат обязан соблюдать установленные Министерством транспорта Российской Федерации в соответствии со статьей 329 Трудового кодекса Российской Федерации особенности режима рабочего времени и времени отдыха водителей
16. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-10-07 №1616 «О лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», 1616, Подпункт и, Пункт 8
Содержание требования: Лицензиат обязан допускать к управлению автобусами лицензиата водителей, которые имеют российское национальное водительское удостоверение на право управления автомобилями категории "D" или иностранное водительское удостоверение на право управления автомобилями категории "D" –для водителей, являющихся гражданами Киргизской Республики, а также гражданами государств, законодательство которых закрепляет использование русского языка в качестве официального языка
Содержание требования: Лицензиат обязан допускать к управлению автобусами лицензиата водителей, состоящих в трудовых отношениях с лицензиатом в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
Содержание требования: Лицензиат при организованной перевозке группы детей обязан допускать к управлению автобусами лицензиата водителей, которые соответствуют требованиям правил организованной перевозки группы детей автобусами, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 20 Федерального закона "О безопасности дорожного движения";
17. Президент Российской Федерации: Федеральный закон от 1995-12-10 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 196-ФЗ, Статья 20, Глава IV
Содержание требования: 2. Указанные в пункте 1 настоящей статьи юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и (или) грузов на основании договора

Профилактическое мероприятие

№ 77240363445715476664 от 02.10.2024

перевозки (коммерческие перевозки), а также осуществляющие перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми автомобилями без заключения указанных договоров (перевозки для собственных нужд автобусами и грузовыми автомобилями), кроме того, обязаны: – соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; – создавать условия для повышения квалификации водителей и других работников автомобильного и городского наземного электрического транспорта, обеспечивающих безопасность дорожного движения. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"; – обеспечивать стоянку транспортных средств, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, в границах городских поселений, муниципальных округов, городских округов, городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя по возвращении из рейса и окончании смены водителя на парковках (парковочных местах), соответствующих требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, а также осуществлять техническое обслуживание и ремонт указанных транспортных средств в соответствии с требованиями, установленными статьей 18 настоящего Федерального закона; – назначать ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения, прошедшего аттестацию на право заниматься соответствующей деятельностью в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; – обеспечивать соответствие работников профессиональным и квалификационным требованиям, предъявляемым при осуществлении перевозок и установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, и соответствовать указанным требованиям при осуществлении перевозок индивидуальным предпринимателем самостоятельно; – организовывать и проводить предрейсовый или предсменный контроль технического состояния транспортных средств в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта; – соблюдать правила технической эксплуатации транспортных средств городского наземного электрического транспорта, устанавливаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, при осуществлении перевозок пассажиров троллейбусами, трамваями; – соблюдать правила организованной перевозки группы детей автобусами, установленные Правительством Российской Федерации, при осуществлении таких перевозок.

Содержание требования: 1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие эксплуатацию транспортных средств, обязаны: организовывать работу водителей в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении

Профилактическое мероприятие

№ 77240363445715476664 от 02.10.2024

участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"; – не допускать управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами в соответствии с пунктом 13 статьи 25 настоящего Федерального закона. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"; – организовывать в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" проведение обязательных медицинских осмотров и мероприятий по совершенствованию водителями транспортных средств навыков оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; – обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, а также требованиям международных договоров Российской Федерации и не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена. Действие данного требования может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"; – обеспечивать исполнение установленной федеральным законом обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств; – осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в сроки, предусмотренные документацией заводов – изготовителей данных транспортных средств; – оснащать транспортные средства тахографами. Требования к тахографам, категории и виды оснащаемых ими транспортных средств, порядок оснащения транспортных средств тахографами, правила их использования, обслуживания и контроля их работы устанавливаются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Категории оснащаемых тахографами транспортных средств, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров, а также виды сообщения, в которых осуществляются такие перевозки транспортными средствами указанных категорий, устанавливаются Правительством Российской Федерации. Действие данных требований может быть изменено или исключено в отношении участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации".

Профилактическое мероприятие

№ 77240363445715476664 от 02.10.2024

Содержание требования: Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 48 часов до начала перевозки в междугородном сообщении

Содержание требования: Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 24 часов до начала перевозок в пригородном сообщении

Содержание требования: Подача уведомления об организованной перевозке группы детей осуществляется не позднее 24 часов до начала перевозок в городском сообщении

19. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 8
Содержание требования: Организатор перевозки должен назначить в каждый автобус, используемый для организованной перевозки группы детей, лиц, сопровождающих детей в течение всей поездки.
Содержание требования: Если группа включает более 20 детей, минимальное количество сопровождающих лиц должно определяться из расчета их нахождения у каждой предназначенной для посадки (высадки) детей двери автобуса.
20. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 14
Содержание требования: Контроль за нахождением в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, возлагается на сопровождающих лиц
Содержание требования: В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведения о нем вычеркиваются из списка
Содержание требования: Нахождение в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, не допускается
21. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 13
Содержание требования: Организатор перевозки должен составлять список лиц помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки, включающий в том числе сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера контактного телефона
Содержание требования: Организатор перевозки должен составлять список лиц помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки, включающий в том числе детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных телефонов его родителей (законных представителей)
Содержание требования: Организатор перевозки должен составлять список лиц помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки, включающий в том числе медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера контактного телефона
Содержание требования: Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего ответственного за организованную перевозку группы детей должна находиться копия уведомления об организованной перевозке группы детей и список лиц помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки
Содержание требования: Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего ответственного за организованную перевозку группы детей должна находиться копия уведомления о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при принятии

Профилактическое мероприятие № 77240363445715476664 от 02.10.2024

такого решения)

Содержание требования: Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего ответственного за организованную перевозку группы детей должна находиться копия уведомления об организованной перевозке группы детей и список лиц помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки

Содержание требования: Организатор перевозки должен составлять список лиц помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки, включающий в том числе медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера контактного телефона

Содержание требования: Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего ответственного за организованную перевозку группы детей должна находиться копия уведомления о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого решения)

Содержание требования: Организатор перевозки должен составлять список лиц помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки, включающий в том числе сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера контактного телефона

Содержание требования: 13. Организатор перевозки составляет список лиц помимо водителя (водителей), которым разрешается находиться в автобусе в процессе перевозки (далее – список), включающий в том числе:

детей, включенных в состав группы, с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), возраста или даты рождения каждого ребенка, а также номеров контактных телефонов его родителей (законных представителей);

сопровождающих лиц с указанием их фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера контактного телефона;

медицинского работника с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии) и номера контактного телефона.

Во время осуществления организованной перевозки группы детей у ответственного за организованную перевозку группы детей или старшего ответственного за организованную перевозку группы детей должны находиться копия уведомления о принятии отрицательного решения по результатам рассмотрения заявки на сопровождение автобусов автомобилем (автомобилями) подразделения Госавтоинспекции (при принятии такого решения) или уведомления об организованной перевозке группы детей и список, предусмотренный настоящим пунктом.

22. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 16
Содержание требования: Для осуществления организованной перевозки группы детей используется автобус, оборудованный ремнями безопасности.

23. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 21
Содержание требования: При движении автобуса, осуществляющего организованную перевозку группы детей, на его крыше или над ней должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета, обеспечивающий угол видимости в горизонтальной плоскости, равный 360 градусам.

Профилактическое мероприятие
№ 77240363445715476664 от 02.10.2024

24. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 14
Содержание требования: В случае неявки ребенка или иного лица, включенного в список, сведения о нем вычеркиваются из списка
Содержание требования: Нахождение в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, не допускается
Содержание требования: Контроль за нахождением в автобусе помимо водителя (водителей) иных лиц, кроме тех, которые указаны в списках, возлагается на сопровождающих лиц
25. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 15
Содержание требования: Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он заверен подписью лица, назначенного ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 1 автобус
Содержание требования: Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он заверен подписью лица, назначенного старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуществления организованной перевозки группы детей используется 2 автобуса
Содержание требования: Список, содержащий корректировки, считается действительным, если он заверен подписью лица, назначенного старшим ответственным за организованную перевозку группы детей, если для осуществления организованной перевозки группы детей используется более 2 автобусов
26. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 23
Содержание требования: Оригиналы документов, указанных в пунктах 3, 13 и 18 Правил организованной перевозки группы детей автобусами, хранятся организатором перевозки в течение 3 лет со дня завершения каждой организованной перевозки группы детей, во время которой произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали дети, в иных случаях – в течение 90 календарных дней.
27. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 22
Содержание требования: В случае невозможности осуществления или продолжения осуществления организованной перевозки группы детей вследствие дорожно-транспортного происшествия фрахтовщик обязан принять меры по замене автобуса и (или) водителя
Содержание требования: Ответственным (старшим ответственным) за организованную перевозку группы детей должен составляться акт замены водителя в произвольной форме с указанием причин замены водителя, даты и времени замены водителя, фамилий, имен, отчеств (при наличии) и номеров контактных телефонов лиц, подписавших такой акт
Содержание требования: Для осуществления организованной перевозки группы детей подменный водитель обязан иметь на дату начала такой перевозки стаж работы в качестве водителя транспортного средства категории "D" не менее одного года из последних 2 лет
28. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-23 №1527 «Правила организованной перевозки группы детей автобусами », 1527, Пункт 19
Содержание требования: В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, организатор перевозки должен уведомлять об этом иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей

Профилактическое мероприятие № 77240363445715476664 от 02.10.2024

Содержание требования: В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, организатор перевозки должен уведомлять об этом родителей (законных представителей) детей

Содержание требования: В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, организатор перевозки должен уведомлять об этом подразделение Госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении данных автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями)

Содержание требования: В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, организатор перевозки должен уведомлять об этом родителей (законных представителей) детей

Содержание требования: В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, организатор перевозки должен уведомлять об этом иных лиц, участвующих в организованной перевозке группы детей

Содержание требования: В случае задержки отправления автобусов, осуществляющих организованную перевозку группы детей, организатор перевозки должен уведомлять об этом подразделение Госавтоинспекции, если им принималось решение о сопровождении данных автобусов патрульным автомобилем (патрульными автомобилями)

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Иное
Дата уведомления: 20.09.2024
Примечания: Уведомление
2. Способ уведомления: ЕПГУ
Дата уведомления: 20.09.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Результат профилактического мероприятия: При проведении профилактического визита были разъяснены основные требования нормативно-правовых актов Российской Федерации, которые подлежат соблюдению при осуществлении деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами.

Профилактическое мероприятие
№ 33240061000215892742 от 25.10.2024

Статус Завершено

мероприятия:

Контролируемое МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

лицо: ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ

Контрольный(над СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

зорный) орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ

СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ

ОБЛАСТИ



Паспорт КНМ подписан ЭЦП
Дата подписания: 18.10.2024
Сертификат: 24 79 24 00 02 90 68 30 79 48 22 39 56 48 87 20
55 52 95 5
Выдан: Казначейство России
Владелец: Рябов Александр Николаевич, ГЛАВНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ
БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Действителен: с 15.07.2024 по 08.10.2025

Сведения о профилактическом мероприятии

Вид контроля (надзора) и его номер: 006 – Федеральный государственный пожарный надзор

Вид профилактического мероприятия: Профилактический визит

Даты проведения профилактического мероприятия

Дата начала: 25.10.2024 **Дата окончания:** 25.10.2024

Форма проведения профилактического мероприятия: Профилактическая беседа по месту осуществления деятельности контролируемого лица

Основания проведения профилактических мероприятий

1. Основание проведения профилактических мероприятий: (ФЗ 248) Проведение профилактического визита по инициативе контролируемого лица

Сведения о контролируемом лице

Тип контролируемого лица: Юридические лица

Наименование контролируемого лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3303007554

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1033300004693

Место нахождения (осуществления деятельности) контролируемого лица: 33, Владимирская область, ВЯЗНИКОВСКИЙ, ГОРОД ВЯЗНИКИ,

Адрес места нахождения: 601446, Владимирская область, Р-Н ВЯЗНИКОВСКИЙ, Г. ВЯЗНИКИ, УЛ. ЕФИМЬЕВО, Д. Д.2А,

**Профилактическое мероприятие
№ 33240061000215892742 от 25.10.2024**

ОКВЭД:

1. 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых

Наличие проверяемого лица в реестре МСП: Да

Категория субъекта МСП: Не является субъектом МСП

Наличие проверяемого лица в реестре СОНКО: Нет

Сведения об объектах контроля

1. Тип объекта: Результаты деятельности

Вид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Подвид объекта: здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

Категория риска: умеренный риск

Сведения о должностных лицах контрольных (надзорных) органов, участвующих в соответствующих профилактических мероприятиях

1. Василий Александрович Шибаетов главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
2. Александр Николаевич Рябов главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители – соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители
3. Юрий Алексеевич Козлов государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора
4. Алена Андреевна Журавлева государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору – сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

Профилактическое мероприятие № 33240061000215892742 от 25.10.2024

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора

Обязательные требования, подлежащие проверке

1. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 2 Правил, Другое/ прочее абзац 1
Содержание требования: При обнаружении пожара в здании, помещении, на территории должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее – физические лица) необходимо немедленно принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии
Содержание требования: В отношении каждого здания, сооружения либо группы однотипных по функциональному назначению и пожарной нагрузке зданий и сооружений, расположенных по одному адресу (за исключением жилых домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства), руководителем органа государственной власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто является учредителем, индивидуальным предпринимателем или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем организации (далее – руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, сооружениях.
Содержание требования: При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) в здании, помещении, на территории должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее – физические лица) необходимо немедленно принять меры по эвакуации людей
Содержание требования: При обнаружении признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) в здании, помещении, на территории должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее – физические лица) необходимо немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию
Содержание требования: При обнаружении пожара в здании, помещении, на территории должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее – физические лица) необходимо немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию
2. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 3 Правил, Другое/ прочее абзац 1

Профилактическое мероприятие

№ 33240061000215892742 от 25.10.2024

Содержание требования: Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

3. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 3 Правил, Другое/ прочее абзац 3

Содержание требования: Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.

4. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 5 Правил

Содержание требования: О разработке планов эвакуации людей в зданиях или сооружениях (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек и размещение их на видных местах

Содержание требования: О разработке планов эвакуации людей при пожаре из зданий или сооружений (кроме жилых домов) с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек, которые размещаются на видных местах.

5. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 6 Правил

Содержание требования: В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации во время круглосуточного дежурства обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью.

Содержание требования: В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации во время круглосуточного дежурства обеспечивает обслуживающий персонал исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного).

Содержание требования: В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации на время круглосуточного дежурства обеспечивает обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты органов зрения от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов зрения на каждого дежурного.

Содержание требования: В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель организации на время круглосуточного дежурства обеспечивает обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты органов дыхания от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания на каждого дежурного.

Содержание требования: В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель

Профилактическое мероприятие

№ 33240061000215892742 от 25.10.2024

организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.

6. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 9 Правил
Содержание требования: Обеспечение организации на объекте защиты с массовым пребыванием людей не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.
7. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 10 Правил
Содержание требования: В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.
8. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 12 Правил
Содержание требования: Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).
9. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 13 Правил, Другое/ прочее абзац 3
Содержание требования: По результатам проверки состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования объектов защиты составляется акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения.
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты.
10. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 14 Правил, Другое/ прочее абзац 2
Содержание требования: Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).
11. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 15 Правил
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград

Профилактическое мероприятие

№ 33240061000215892742 от 25.10.2024

различными технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.

12. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт о, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

13. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт н, Пункт 16 Правил

Содержание требования: На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания.

Содержание требования: На объектах защиты запрещается эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности.

14. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт б, Пункт 17 Правил

Содержание требования: Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Содержание требования: Руководители организаций организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

15. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»,

Профилактическое мероприятие № 33240061000215892742 от 25.10.2024

1479, Пункт 23 Правил

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их размеров в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их объемно-планировочных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их освещенности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

16. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 26 Правил, Другое/ прочее абзац 1

Содержание требования: Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Содержание требования: Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.

Содержание требования: Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

17. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 26 Правил, Другое/ прочее абзац 2

Содержание требования: Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), не допускающий открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану.

**Профилактическое мероприятие
№ 33240061000215892742 от 25.10.2024**

18. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт а, Пункт 27 Правил
Содержание требования: Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств.
Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства.
19. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт в, Пункт 27 Правил
Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы.
Содержание требования: При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов) хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.
20. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 30 Правил, Другое/ прочее абзац 1
Содержание требования: На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного.
Содержание требования: На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.
Содержание требования: Удалить 1
21. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 30 Правил, Другое/ прочее абзац 2
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.
22. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт б, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

**Профилактическое мероприятие
№ 33240061000215892742 от 25.10.2024**

23. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт е, Пункт 35 Правил
Содержание требования: Запрещается размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы.
24. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Подпункт д, Пункт 35 Правил
Содержание требования: удалить 5
Содержание требования: удалить 4
Содержание требования: удалить 2
Содержание требования: удалить 1
Содержание требования: Запрещается при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.
Содержание требования: Запрещается использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов.
Содержание требования: Запрещается использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
Содержание требования: удалить 8
Содержание требования: удалить 14
Содержание требования: удалить 10
Содержание требования: удалить 11
Содержание требования: удалить 7
Содержание требования: удалить 5
Содержание требования: удалить 12
Содержание требования: удалить 3
25. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 36 Правил
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих стоянки мобильных средств пожаротушения.
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения.
26. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 37 Правил, Другое/ прочее абзац 3
Содержание требования: Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской.
27. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 43 Правил
Содержание требования: Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений проводятся не реже 1 раза в год с

Профилактическое мероприятие № 33240061000215892742 от 25.10.2024

внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Содержание требования: Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.

28. Правительство Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 2020-09-16 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 1479, Пункт 50 Правил, Другое/ прочее абзац 1

Содержание требования: Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Содержание требования: Руководитель организации организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ

1. Способ уведомления: Региональный портал госуслуг

Дата уведомления: 18.10.2024

Примечания: отправлено

2. Способ уведомления: ЕПГУ

Дата уведомления: 18.10.2024

Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия

Сведения о результатах профилактического мероприятия

Профилактическое мероприятие

№ 33240061000215892742 от 25.10.2024

Результат профилактического мероприятия: 1. В соответствии с требованиями Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», деятельность юридического лица отнесена к категории «высокого риска» в связи с отнесением к определенной категории риска на основании порядка и критериев отнесения объектов защиты к определенной категории риска согласно приложения. Отнесение объектов надзора к категориям риска осуществляется на основании решения руководителя (заместителя руководителя или руководителя структурного подразделения территориального органа) соответствующего территориального органа. Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий в отношении контролируемых лиц в зависимости от присвоенной категории риска объекту надзора осуществляется со следующей периодичностью: для категории чрезвычайно высокого риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в год; для категории высокого риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 2 года; для категории значительного риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 3 года; для категории среднего риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 5 лет; для категории умеренного риска – инспекционный визит, рейдовый осмотр или выездная проверка один раз в 6 лет. В отношении объектов, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. Должностными лицами государственного пожарного надзора проводятся следующие виды плановых контрольных (надзорных) мероприятий: инспекционный визит; рейдовый осмотр; выездная проверка. Должностными лицами государственного пожарного надзора проводятся следующие виды внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий: инспекционный визит; рейдовый осмотр; выездная проверка; документарная проверка; выборочный контроль. Органами государственного пожарного надзора проводятся следующие виды профилактических мероприятий: информирование; объявление предостережения; консультирование; профилактический визит; обобщение правоприменительной практики.

2. К объекту надзора предъявляются требования по соблюдению законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в области пожарной безопасности, предусмотренных в том числе: Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.07.2010 №225 ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте», Постановление Правительства Российской Федерации 22.07.2020 №1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска». Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2020 №1325 Об утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, Постановление Правительства Российской Федерации 01.09.2021 №1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», Приказ МЧС России 18.11.2021 №806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных

Профилактическое мероприятие № 33240061000215892742 от 25.10.2024

программам в области пожарной безопасности», Приказ МЧС России 24.11.2022 №1173 «Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре» национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности. В ходе профилактического визита проведена консультация по месту нахождения объекта защиты с разъяснением обязательных требований пожарной безопасности, указанных в Правилах противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, Федеральном законе «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ, Федеральном законе «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ и др., а также доведены изменения по порядку проведения обучения, разъяснены требования к путям эвакуации, доведены способы снижения категории риска и периодичности плановых проверок. Разъяснены требования к путям эвакуации, доведены способы снижения категории риска и периодичности плановых проверок. Разъяснены требования содержания зданий и помещений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности согласно со вступившими в силу Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479.

3. Согласно ст. 37. Федерального закона "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ Руководители организации имеют право: создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств; вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности; проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на предприятиях; устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности; получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; обеспечивать на безвозмездной основе на основании заключенных в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации договоров объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы движимым и недвижимым имуществом, необходимым для выполнения возложенных на указанные подразделения задач и находящимся на балансе организаций, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, закрытых административно-территориальных образований, федеральных территорий, где создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы, а также нести расходы по содержанию такого имущества. Руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий необходимые

**Профилактическое мероприятие
№ 33240061000215892742 от 25.10.2024**

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; содействовать деятельности добровольных пожарных; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.